

現場説明書の質問に対する回答書

平成 29 年 12 月 12 日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
設備課長 岩瀬 武

工事名 港北保育園ほか1園冷暖房機更新工事

工事場所 港北区仲手原二丁目20番19号ほか

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	アスベストについて 天井ボード等、アスベストは含有しないものとして宜しいでしょうか？	アスベストは含有しておりません。
2	室内機電源・制御線について 内外接続線（電源線・制御線兼用）により、室外機から供給されているものとして宜しいでしょうか？	そのとおりです。
		以上