現場説明書の質問に対する回答書

平成 31 年 4 月 11 日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
営繕第一課長

工事名称 上の宮中学校サッシ改修工事

工事場所 横浜市鶴見区上の宮一丁目26番33号

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	共通費算出におけるその他工事があればご教示ください。	横浜市建築局 公共建築部 建築工事積算要領(平成30年5月)によります。
2	設計書の直接仮設、施工数量調査について、図面では調査数量が不明のため数量をご教示ください。	1,146㎡見込んでいます。
3	予定価額算出で採用している労務単価及び市場単価の採用年月をご教示ください。	労務単価は平成30年の3月版を採用しています。市場単価は刊行物の平成31年1月版を採用しています。
4		以上
5		
6		
7		