

現場説明書の質問に対する回答書

平成 31 年 4 月 11 日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
営繕第一課長

工事名称 神奈川小学校外壁改修その他工事

工事場所 横浜市神奈川区東神奈川二丁目35番地1

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	共通費算出におけるその他工事が有ればご教示ください。	横浜市建築局 公共建築部 建築工事積算要領(平成30年5月)によります。
2	設計書の直接仮設、施工数量調査について、図面では調査数量が不明のため数量をご教示ください。	横浜市建築局 公共建築部 建築工事積算マニュアル(平成30年5月改訂)にて、一式計上しております。外壁改修面積と同数量を見込んでいます。
3	共通仮設の交通整理員は交通誘導員(B)でよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	予定価額算出で採用している労務単価及び市場単価の採用年月をご教示ください。	労務単価は平成30年の3月版を採用しています。市場単価は刊行物の平成31年1月版を採用しています。
5	現場説明書に「非飛散性アスベストの処分地は、南本牧最終処分場とする。」と記載があります。今回のアスベストは非飛散性と考えて、南本牧最終処分場での処分と考えてよろしいでしょうか。	今回のアスベスト(石綿含有仕上塗材)の処理は、特別管理型産業廃棄物処分としてください。
6		以上
7		