現場説明書の質問に対する回答書

令 和 元 年 6 月 6 日

入 札 参 加 者 様

公益財団法人　横浜市建築保全公社
設備課長　　中 山　　忠 相

工 事 名　　東戸塚小学校インターホン改修工事

工事場所　　戸塚区吉田町８８番地

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質　　問	回　　答
1	「図面番号E-02 5.中継方式図」の中に「交換機(既設交換機に内線電話機用パッケージを増設)」とありますが、既設交換機に新たな基盤収容先の空きがありますでしょうか。また、交換機筐体の増設が必要になる場合、既設電話交換機のモジュール形状(基本モジュールもしくは19インチタイプ)をご教授ください。	空きポートはありません。 基本モジュールです。
2	「図面番号E-02 5.中継方式図」の中に「交換機(既設交換機に内線電話機用パッケージを増設)」とありますが、ポートライセンス増設は必要になりますでしょうか。また、ポートライセンス増設が必要になる場合、既設交換機のポートライセンスをご教授ください。	必要になります。また、既存設備は基本CPUのみです。
3	一般電話機の設置方法は据置もしくは壁掛けのどちらでしょうか。また、壁掛け設置の場合、何台が壁掛けになりますでしょうか。	全て壁掛け形です。
		以上