

現場説明書の質問に対する回答書

令和元年6月6日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
設備課長 中山 忠相

工事名 港南台ひの特別支援学校電話設備改修工事

工事場所 港南区港南台五丁目3番2号

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	対応資料：図面E-01 「5.工事概要(1)地下監視室に設置してあるMDF盤及び電話交換機の更新を行う」とありますが、MDF盤本体は更新対象になりますでしょうか。また、本体を更新する場合は、MDF本体架及び架台の寸法や形状の情報が必要になりますのでお教えてください。	E-04機器名称表 にある通り、MDF盤は本工事更新の対象となります。寸法についてはE-04地下監視室接続盤立面図を参考の上、現場にて詳細確認の後、施工するものとします。
2	対応資料：図面E-02 「4.工事範囲」中に配線工事の表記がありませんが、配線は既設流用と考えて宜しいでしょうか。	ご質問の通りです。
3	対応資料：図面E-03 「電話機取付台は既設再使用」とありますが、応札金額の中で新しい電話機取付台をご準備出来る場合は取り換えてもよろしいでしょうか。	施設運用状況を確認し、監督員と協議の上決定します。
4	電話機、PHS、PHSアンテナ設置場所は既設と同じ場所に設置すると考えても宜しいでしょうか。	ご質問の通りです。
5	多機能電話機のファンクションキーのボタン数の指定はありますか。	24以上とします。

以上