

現場説明書の質問に対する回答書

令和元年10月17日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
設備課長 中山 忠相

工事名 松見消防出張所ほか5か所防災スピーカ設置工事

工事場所 神奈川区松見町1丁目40番地40ほか

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	設計書 9ページ 松見消防出張所電気設備工事細目別内訳の内、名称：「石綿含有壁穿孔加算 6施設分 1件」と記載がございますが、松見消防出張所1階の6箇所分と解釈して宜しいでしょうか。	6施設分です。
2	質問1に関連致しまして、石綿含有壁ということは、建築保全公社様の方で既に石綿成分分析調査済で、分析調査結果表を入手されており、検査費用は工事受注者で見込まなくて良いと解釈して宜しいでしょうか。その場合、受注した工事業者に結果表を提示していただけるのでしょうか。	分析調査は実施していません。分析調査結果表はありません。検査費用については御質問のとおりです。
3	質問2に関連致しまして、石綿含有壁穿孔時の防護対策等(A)につきまして設計書に記載ございませんが、穿孔費に含むと解釈して宜しいでしょうか。 (A)・・・石綿作業主任者の選任・配置、作業員の特別教育受講の上、現場内に前室設置・エアシャワー設置、更衣室設置及び必要箇所に関係者以外立入できないよう区画を行う。	石綿含有壁穿孔加算には、御質問の防護対策等(A)は含まれていません。
		以上