

発注情報詳細（調査委託等）

公表日	令和2年6月8日（月）	契約番号	5029	
入札方法	公募型指名競争入札（郵便入札）			
委託名	神奈川県センターほか31か所防火設備定期点検委託			
履行場所	横浜市神奈川区神奈川本町8番地1ほか			
履行期間	契約締結日から令和3年2月12日（金）まで			
発注担当課	公益財団法人横浜市建築保全公社 技術部 保全企画課 企画調整係 横浜市中区本町3丁目30番地7 横浜平和ビル8階 TEL 045-306-7276 / FAX 045-664-7055			
最低制限価格制度	適用			
入札参加資格等	所在地	市内又は準市内	規模	—
	種 目	328:機械設備保守	順位	市内3位まで、準市内1位
	登録細目	(G)シャッター		
	入札参加条件	<p>①横浜市契約規則第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第2項の規定により定めた資格を有する者であること。</p> <p>②入札参加意向申出書提出期限日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。</p> <p>③令和元年、2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）において、登録されていること。</p> <p>④当該業務等に関する点検実績（官公庁・民間問わず）を有する者であること。 ア- 建築基準法第12条4項防火設備点検業務又は防火シャッター等保守点検実績。（元請・下請問わず） イ- 契約書、注文書等の写しを提出すること。（原本照合を求める場合がある。）</p>		
指名・非指名通知日及び通知の方法	令和2年6月19日（金）FAXにて発送			
設計図書の見覧	ホームページに掲載（ <a href="http://www.y-hozen.or.jp/">http://www.y-hozen.or.jp/</a> ）			
入札参加申込	提出書類	公募型指名競争入札参加意向申出書、委託業務経歴書		
	受付場所	総務部総務課契約係		
	締切日時	令和2年6月16日（火） 午後5時00分まで	申込方法	<p>①持参又は郵送 ②郵送宛先 〒231-0005 横浜市中区本町3丁目30番7 横浜平和ビル8階 横浜市建築保全公社 総務部 総務課 契約係</p>
質問	締切日時	令和2年6月11日（木） 午後1時まで		
	提出方法	持参、FAX又は電子メールで発注担当課に提出すること 電子メールアドレス：soumuka-keiyaku@bz04.plala.or.jp		
	回答日時	令和2年6月12日（金） 午後1時		
	回答方法	ホームページに掲載（ <a href="http://www.y-hozen.or.jp/">http://www.y-hozen.or.jp/</a> ）		
入札書提出期限	令和2年 6月 25日（木）	午後5時まで必着		
開札時間	令和2年 6月 26日（金）	午前10時より		
支払い条件	前金払	しない	部分払 しない	
契約担当課	総務部総務課契約係		電話 045-641-3124	

令和2年6月 提出

常務

部長

課長

係長

課員

設計

## 委託設計書

委託名 神奈川地区センターほか31か所防火設備定期点検委託

履行場所 横浜市神奈川区神奈川本町8番地1ほか

金 円

履行期限 令和3年2月12日

備考







## 令和2年度 公共建築物点検委託仕様書

### 1 委託名

神奈川地区センターほか31か所防火設備定期点検委託

### 2 目的

公共建築物の安全性を確保するため、建築基準法に基づく定期点検（以下「12条点検」という。）を行う。

### 3 対象施設

別紙1「対象施設一覧」による。

### 4 履行期限

(1) 契約締結日から 令和3年2月12日 までとする。

### 5 業務内容

#### (1) 12条点検の実施

12条点検実施要領（別紙2）に従い、建築基準法第12条第四項のうち防火戸その他の政令で定める防火設備（以下「防火設備」という。）について点検を行う。

#### (2) 劣化部位修繕提案書の作成

劣化判定された部位の修繕方法として修繕費が概ね100万円以上であるものは、協議の上、修繕内容に即した概算工事費を提出する。

### 6 資料の貸与及び返却

(1) 本業務にあたり（公財）横浜市建築保全公社（以下「保全公社」という）から貸与する資料は次のとおり。

ア 施設図面

イ 前回報告書

(2) 貸与資料は業務終了後、速やかに貸与者へ返却する。

### 7 事前準備及び事前調査

(1) 効率的な点検実施及び点検時、点検後の齟齬を防ぐために次のことを行う。

ア 保全公社貸与資料、対象施設一覧表（別紙1）により、対象施設の建物概要や防火設備設置場所、個数等を事前に確認する。

イ 現地へ出向き前アを確認すると共に、施設管理者と点検実施候補日、点検時同伴依頼する直近消防設備点検者連絡先<sup>\*1</sup>、施設で実施している関連機器の保

守点検報告書の内容確認、現状の防火設備の作動状況、不具合等をヒアリングにより情報を得る。(※1.自社手配での委託消防点検者、又は、自社での消防設備関連の点検者等は、受託者の責任において行うことができる)

ウ 前イは、小規模施設、少数防火設備等で点検者が必要でないと判断した場合は省略でき、電話等の対応、点検当日の点検前ヒアリングで済ませることができる。

- (2) 施設管理者に対し、前(1)での内容を、書面もしくは電子メールで伝え確認する。
- (3) 現地点検実施日時は、施設管理者と運営に支障の無いよう協議し決定する。

#### 8 現地調査(前7(1)イで確認済みの内容は除く)

##### (1) 施設管理者へのヒアリング

施設管理者から現状の作動状況等について意見を聴取し、その箇所を確認する。ヒアリングでの内容は、別添ヒアリング票に記載する。

##### (2) 各種点検報告書等の確認

施設が発注している点検について、本点検と関連のある直近の報告書を確認する。点検対象部分について指摘がある場合は、その箇所を再確認し、是正が必要な場合は所定の報告書に指摘年月日と共に内容を記入する。

##### (3) 点検の実施

前二項を踏まえ、実施要領(別紙2)に従い実施する。

- (4) 点検の対象を問わず、脱落、落下、転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、速やかに施設管理担当者に報告し、該当欄に記載する。

#### 9 現地調査に伴う注意事項

- (1) 点検者は、名札又は腕章を着け、業務に適した服装、履物で調査を実施する。
- (2) 安全対策について万全を期すとともに、万一事故・故障等が発生した場合は、速やかに保全公社に連絡し、受託者の責任において対応する。
- (3) 対象防火設備の全数点検を実施すること。
- (4) 対象部分の機能、性能を現状より低下させてはならない。
- (5) 点検時に機器に塵埃があれば簡易清掃、油切れによる不具合程度であれば注油及び各部の緩みがあれば増し締めを行うなど、改善可能なものは行う。
- (6) 前(5)に加え、作動時に点検項目の数値範囲外、作動の停止等の要是正内容に関しても簡易な調整等で改善可能であればこれを行う。
- (7) 仕上げ材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合、及び施設運営に支障をきたす場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
- (8) 点検終了後、点検者が操作した電源スイッチ及び各種スイッチ類等は定位置に

必ず戻し、点検前の機能が維持できるようにすること。また、最初の状態を記録し、点検終了後に記録と合わせて確認すること。その際に管理者等の確認を得ること。

- (9) 調査に必要な足場、測定機器、工具等は原則的に受託者の負担とする。

#### 1 0 確認の省略

次に示す部位等で確認が困難なものにあつては、確認を省略できるものとするが、当該部位等の状況から判断して支障がある状態にあると認められる場合は、支障がある状態を記録し、対応等を報告書内に記載する。

- (1) 点検口がない、或いは適切な位置にない場合（周囲に体の一部を入れることにより点検可能な点検口がある場合を除く）
- (2) 目視、触診等の点検が障害物により確認困難な場合
- (3) その他物理的理由又は安全上の理由などから確認を行うことが困難な場所にあるもの

#### 1 1 業務計画書の提出

- (1) 契約締結後 10 日以内に、業務計画書（組織表、緊急時連絡体制表、施設点検者一覧表、点検者の資格証明書、年間工程表を含む）を提出する。
- (2) 内容に変更がある場合、速やかに保全公社担当者へ報告する。
- (3) 点検日が決定次第、担当点検者を保全公社所定の様式に記載し、随時保全公社担当へ提出する。提出のない場合は点検を実施することは出来ない。

#### 1 2 成果品の提出

- (1) 成果品は、成果品作成要領（別紙 3）に従いとりまとめる。
- (2) 業務計画書に基づき、決められた期日までに報告書を提出し、保全公社の確認を受ける。
- (3) 保全公社の確認後必要な修正を行い、成果品を次の期限までに電子データにて 1 部納品する。（なお、保全公社確認段階は紙ベース報告書にて行う）

成 果 品	期 限
報告書	令和 3 年 2 月 5 日

#### 1 3 その他

- (1) 業務上の疑義が生じた場合は、随時保全公社担当者と調整を行う。
- (2) 本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。

#### 1 4 添付資料

- (1) 対象施設一覧表 (別紙 1)
- (2) 12 条点検実施要領 (別紙 2)
- (3) 成果品作成要領 (別紙 3)

2-2対象施設一覧表

委託名：神奈川地区センターほか31か所防火設備点検委託

代表	施設番号	棟番号	施設名	棟名	複合	所在区	ストックマネージャー局	防火扉 (台数)	ヒューズ付防火扉	防火シャッター	ヒューズ付防炎シールド	耐火クボスクリン	ドレンチャイ	計		防火扉×0.5	ランク数	防火設備 ランク
														防火扉	防火扉×0.5			
◎	221004601	22100460101	神奈川地区センター	単独	本市単独施設	神奈川区	市民局			1				1	1		A	
◎	221007502	22100750201	白幡地区センター	単独	本市単独施設	神奈川区	市民局	4	4					8	6		A	
◎	221082401	22108240101	神奈川区総合庁舎(本館)	本館	その他の複合	神奈川区	市民局	17	3					20	12		B	
◎	221082401	22108240102	神奈川区総合庁舎(別館)	別館	その他の複合	神奈川区	市民局	3	6					9	8		B	
◎	221082402	22108240101	神奈川消防署	本館	その他の複合	神奈川区	市民局							0				
◎	221085502	22108550201	平沼記念体育館	単独	本市単独施設	神奈川区	市民局		5					5	3		A	
◎	221085504	22108550403	三ツ沢公園(陸上競技スタンド)	陸上競技場スタンド	本市単独施設	神奈川区	環境創造局	2						2	1		A	
◎	221085504	22108550406	三ツ沢公園(球技場メインスタンド)	球技場メインスタンド	本市単独施設	神奈川区	環境創造局	6						6	3		A	
◎	221085601	22108560101	神奈川スポーツセンター	単独	本市単独施設	神奈川区	市民局	1	2					3	3		A	
◎	221086411	22108641101	菅田地区センター	複合単独	本市施設との複合	神奈川区	市民局	3	1					4	3		A	
◎	221086412	22108641101	菅田地域ケアプラザ	複合単独	本市施設との複合	神奈川区	健康福祉局							0				
◎	222001108	22200110801	港北図書館	複合単独	本市施設との複合	港北区	教育委員会事務局	3	3					6	5	4	A	
◎	222001109	22200110801	菊名地区センター	複合単独	本市施設との複合	港北区	市民局							0				
◎	222002202	22200220201	裾原地区センター	複合単独	本市施設との複合	港北区	市民局	6	3					9	6		A	
◎	222002203	22200220201	裾原地域ケアプラザ	複合単独	本市施設との複合	港北区	健康福祉局							0				
◎	222003204	22200320401	港北区総合庁舎	区庁舎棟	本市施設との複合	港北区	市民局	16	13			10		39	31		C	
◎	222003206	22200320403	港北消防署	港北消防署	本市施設との複合	港北区	市民局	3	1					4	3		A	
◎	222003210	22200321001	港北スポーツセンター	単独	本市単独施設	港北区	市民局			4				4	4		A	
◎	222003502	22200350201	総合保健医療センター	単独	本市単独施設	港北区	健康福祉局	13	13				1	26	20		C	
◎	222003503	22200350301	障害者スポーツ文化センター横浜ラボ	単独	本市単独施設	港北区	健康福祉局	16	27				1	43	35		C	
◎	222003504	22200350401	総合リハビリテーションセンター	単独	本市単独施設	港北区	健康福祉局	12	6				1	18	12		B	
◎	222003603	22200360303	新横浜公園	横浜国際総合競技場	本市施設との複合	港北区	環境創造局	149	139				288	288	214		I	
◎	222003604	22200360303	スポーツ科学センター	横浜国際総合競技場	本市施設との複合	港北区	健康福祉局							0				
◎	222003612	22200360303	新横浜公園屋内プール	横浜国際総合競技場	本市施設との複合	港北区	環境創造局							0				
◎	222003610	22200361001	城郷小机地区センター	単独	本市施設との複合	港北区	市民局	2	2			3		7	6		A	
◎	222003611	22200361001	城郷小机地域ケアプラザ	単独	本市施設との複合	港北区	健康福祉局							0				
◎	223005301	22300530101	綱島地区センター	単独	本市単独施設	港北区	市民局		1					1	1		A	
◎	223005602	22300560201	新田地区センター	単独	本市単独施設	港北区	市民局	2	0					6	7		B	
◎	223006202	22300620201	日吉地区センター	単独	本市単独施設	港北区	市民局	1						1	1		A	
◎	223006202	22300620202	日吉地区センター別棟	単独	本市単独施設	港北区	市民局							0				
◎	223006604	22300660401	高田地域ケアプラザ	単独	本市単独施設	港北区	健康福祉局		1					1	1		A	
◎	224002101	22400210101	横浜国際プール	単独	本市単独施設	都筑区	市民局	30	31					61	46		D	
◎	241000507	24100050701	旭プール	旭プール棟	本市施設との複合	旭区	市民局		2					2	1		A	
◎	241000508	24100050702	福寿荘	福寿荘棟	本市施設との複合	旭区	健康福祉局	2	2					4	3		A	
◎	241001102	24100110201	旭スポーツセンター	単独	本市単独施設	旭区	市民局	3	1					4	3		A	
◎	241003101	24100310101	都岡地区センター	単独	本市単独施設	旭区	市民局		4					4	4		A	
◎	241080108	24108010801	若葉台地域ケアプラザ	単独	本市単独施設	旭区	健康福祉局	1	2					3	3		A	
◎	241080301	24108030103	川井地域ケアプラザ	川井本町住宅3号棟	本市施設との複合	旭区	健康福祉局	2	3					5	4		A	
◎	241081301	24108130101	今宿地域ケアプラザ	複合単独	本市施設との複合	旭区	健康福祉局		2					2	2		A	
◎	241081302	24108130101	今宿地区センター	複合単独	本市施設との複合	旭区	市民局											
◎	241082503	24108250301	希望が丘地区センター	単独	本市単独施設	旭区	市民局	2	2					4	3		A	

## 12 条点検実施要領

### 1 業務内容

別紙 1 で指定された対象施設に対し、次の法令に準じた防火設備の点検を実施する。  
建築基準法第 12 条第四項のうち防火戸その他の政令で定める防火設備（以下「防火設備」という）に準じた点検を行う。

### 2 点検者の要件

点検者は、次のいずれかの要件を満たすこと。

#### 防火設備

- ア 建築基準法第 12 条に規定する一級建築士又は、二級建築士
- イ 建築基準法第 12 条に規定する防火設備検査員

### 3 点検の方法及び結果の判断基準について

点検の方法及び結果の判断基準については次を適用すること。

- ア 建築基準法第 12 条第四項に基づく告示第 723 号
- イ その他 「調査・検査方法、判定基準の解説（防火設備）平成 29 年 1 月神奈川県内 13 特定行政庁」を原則とする。

### 4 点検表について

点検は、次の様式に記載すること。

[様式 1F] 12 条点検 点検表（防火設備）

他に、防火設備点検表測定データ、防火設備ヒアリング票

### 5 その他

- ・点検実施は、委託仕様書 7 事前準備 (1) にあるように、原則対象施設の直近消防設備点検者の同伴を行うことを前提として実施するものとする。
- ・成果品作成にあたっては、別紙 3 成果品作成要領を参照すること。



# 点検表

建物名称: ○○センター

番号	点検項目		調査結果			
			対象の有無	指摘なし	要是正	
<b>1 防火扉</b>						
(1)	防火扉	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況			
(2)		扉、枠及び金物	扉の取付けの状況			
(3)			扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況			
(4)		危害防止装置	作動の状況			
(5)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	感知の状況			
(6)		温度ヒューズ装置	設置の状況			
(7)		連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況			
(8)			結線接続の状況			
(9)			接地の状況			
(10)			予備電源への切り替えの状況			
(11)		連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況			
(12)			容量の状況			
(13)		自動閉鎖装置	設置の状況			
(14)			再ロック防止機構の作動の状況			
(15)	総合的な作動の状況	防火扉の閉鎖の状況				

番号	点検項目		対象の有無	調査結果	
				指摘なし	要是正
<b>2 防火シャッター</b>					
(1)	防火シャッター	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況		
(2)		駆動装置 ((2)の項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。)	軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況		
(3)			スプロケットの設置の状況		
(4)			軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況		
(5)			ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況		
(6)			カーテン部	スラット及び座板の劣化等の状況	
(7)		吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況			
(8)		ケース	劣化及び損傷の状況		
(9)		まぐさ及びガイドレール	劣化及び損傷の状況		
(10)		危害防止装置	危害防止用連動中継器の配線の状況		
(11)			危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況		
(12)			危害防止装置用予備電源の容量の状況		
(13)			座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況		
(14)			作動の状況		
(15)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	感知の状況		
(16)		温度ヒューズ装置	設置の状況		
(17)		連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況		
(18)			結線接続の状況		
(19)			接地の状況		
(20)			予備電源への切り替えの状況		
(21)		連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況		
(22)			容量の状況		
(23)		自動閉鎖装置	設置の状況		
(24)		手動閉鎖装置	設置の状況		
(25)	総合的な作動の状況	防火シャッターの閉鎖の状況			

番号	点検項目		対象の有無	調査結果	
				指摘なし	要是正
<b>3 耐火クロススクリーン</b>					
(1)	耐火クロススクリーン	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況		
(2)		駆動装置	ローラチェーンの劣化及び損傷の状況		
(3)		カーテン部	耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況		
(4)			吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況		
(5)		ケース	劣化及び損傷の状況		
(6)		まぐさ及びガイドレール	劣化及び損傷の状況		
(7)		危害防止装置	危害防止用連動中継器の配線の状況		
(8)			危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況		
(9)			危害防止装置用予備電源の容量の状況		
(10)			座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況		
(11)			作動の状況		
(12)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	感知の状況		
(13)		連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況		
(14)			結線接続の状況		
(15)			接地の状況		
(16)			予備電源への切り替えの状況		
(17)		連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況		
(18)			容量の状況		
(19)		自動閉鎖装置	設置の状況		
(20)		手動閉鎖装置	設置の状況		
(21)		総合的な作動の状況	耐火クロススクリーンの閉鎖の状況		

番号	点検項目		対象の有無	調査結果	
				指摘なし	要是正
4 ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備					
(1)	ドレン チャー等	設置場所の周囲状況	作動の障害となる物品の放置の状況		
(2)		散水ヘッド	散水ヘッドの設置の状況		
(3)		開閉弁	開閉弁の状況		
(4)		排水設備	排水の状況		
(5)		水源	貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況		
(6)			給水装置の状況		
(7)		加圧送水装置	ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況		
(8)			結線接続の状況		
(9)			接地の状況		
(10)			ポンプ及び電動機の状況		
(11)			加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況		
(12)			加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況		
(13)			加圧送水装置用予備電源の容量の状況		
(14)			圧力計、呼水槽、起動用圧カスイッチ等の付属装置の状況		
(15)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(火災感知用ヘッド等の感知装置を含む。)	感知の状況		
(16)		制御器	スイッチ類及び表示灯の状況		
(17)			結線接続の状況		
(18)			接地の状況		
(19)			予備電源への切り替えの状況		
(20)		連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況		
(21)			容量の状況		
(22)		自動作動装置	設置の状況		
(23)		手動作動装置	設置の状況		
(24)	総合的な作動の状況	ドレンチャー等の作動の状況			

# 写真帳

建物名称: ○○センター

No.1	番号				点検部位名称	場所	
						建物外観	
(写真貼付)							備考

No.2	番号				点検部位名称	場所	
(写真貼付)							備考

No.3	番号				点検部位名称	場所	
該当なし							備考

点検結果図(防火設備位置図)



防火設備種別

防火設備種別・階数別通し番号

対象階(2階であれば「2」)




■防火設備種別

- D: 防火扉(くくり戸付)
- DD: 防火扉(くくり戸付)
- S: 防火シャッター
- SC: 耐火クロススクリーン
- DR: ドレンチャージャー

■運動制御器種別(記載色で区分)

- 赤: 自動火災報知設備複合受信機が運動制御器に該当
- 青: 自動火災報知設備複合受信機は運動制御器に非該当



建物名称

〇〇センター

No.

F - 1/O













# 防火設備写真帳

建物名称: ○○センター

防火設備符号	(例) S101	防火設備符号		備考
(写真添付)		(写真添付)		

防火設備符号		防火設備符号		備考
(写真添付)		(写真添付)		

防火設備符号		防火設備符号		備考
(写真添付)		(写真添付)		

# 防火設備ヒアリング票（兼 報告書）

## 基礎情報

建物名称	〇〇〇		
点検日	令和 年 月 日		
点検者名	△△△	同伴消防設備会社:	
施設側担当者名	□□□□施設長		

## 施設管理者からの情報

1.現状でのメンテナンス情報、これまでの不具合・修理情報ほか、点検に際し特に注意する部分を得る、記載する。  
 2.点検終了後、不具合の箇所を口頭報告し、記載する。  
 ※本用紙は、施設側には提出せず保全公社へ1回目報告書と併わせて提出とする。(手書きでも良い)

	場所	管理者等からの状況情報、点検結果	点検終了後点検者からの説明
情報			
不具合			

## 参照した各報告書

1. 消防設備点検報告書(平成30年〇月〇日 (株)〇〇サービス)

その他 点検者として全般的なことに対して感じたこと、意見等

---



---



---

## 成果品作成要領

本委託の成果品を次のとおり作成すること

## 1 共通事項

電子納品はCD-R又はDVD-Rを使用する。

## 2 電子成果品のフォルダ構成

## ア フォルダ構成

施設ごとに施設フォルダを作成し、各報告書を保存すること。

## イ フォルダ名の構成は次のとおり

項目	施設番号	_	施設名
記入例	225002405	_	青葉公会堂

例 施設フォルダ名：225002405\_青葉公会堂

## ウ 補足

- ・保存するファイルがない施設フォルダは作成しないこと。
- ・施設名は、添付した対象施設一覧（別紙1）に記載される施設名と同一とする。
- ・複合施設の場合、それぞれの施設ごとに該当する施設フォルダを作成し、共通の報告書ファイルを保存する。
- ・複数棟ある施設は、当該施設フォルダに全ての棟の報告書ファイルを保存する。

## 3 報告ファイル構成

ア 1棟に複数の施設が入っている（複合施設）の場合は、まとめて1つの点検報告書を作成すること。その際、点検報告書の「施設名称」「施設番号」欄には、複合施設を全て列記すること。順番は、代表施設を1番に、次からは施設番号順に並べる

## イ ファイル構成

項目	実施年度	_	業種	_	施設名	(棟名)
記入例	2020	_	防火設備	_	青葉公会堂	複合単独

例ファイル名：2020\_防火設備\_青葉公会堂他

※複合施設の場合、施設名に代表施設を記載し、その後に[他]を追記すること。

## ※代表施設の定義

- ・対象施設一覧表（別紙1）に記載のある「代表」欄に○印が付いているものが代表施設となる。

## ウ 複数等の場合

- ・複数の棟を保有する施設の場合、施設名の次に全角括弧内に棟名を記載する。

例ファイル名：2020\_防火設備\_神奈川県総合庁舎（本館）

## エ ファイルの大きさ

1ファイルあたりの上限データサイズは5MB/ファイルとする。上限データサイズを超える場合は、該当施設名および理由を担当者へ報告すること。