

現場説明書の質問に対する回答書

令和2年7月22日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
設備課長

工事名 中央卸売市場本場水産物部衛生設備等改修工事（BP-2系統）

工事場所 神奈川区山内町1番地

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	加入金は別途で宜しいですか？	別途です。
2	給水本管連絡部で宅地内（植栽部分）に第二仕切弁が必要ではないでしょうか 第一仕切弁は水道局専用ですので操作ができませんので増圧ポンプまでの漏水等の修繕が容易にできません。	第二仕切弁はないものとして積算してください。
	消火用補給水槽用量水器は不要ではないでしょうか？（1.0m ³ 以下の補給水槽は量水器無しでもよいとなっている。）水道局指針による。	設計図どおりで積算してください。
		以上