

現場説明書の質問に対する回答書

令和2年7月30日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
設備課長

工事名 旭区総合庁舎新館及び別館空調換気設備更新工事

工事場所 横浜市旭区鶴ヶ峰一丁目4番地12

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	M-08 M-10 新館1階のEHP2-3用に天井解体復旧工事があります。2階のEHP2-2用にも天井解体復旧があると考えて良いでしょうか。	2階M-07図エントランスホールは直天井仕上げのためありません。
2	M-07 M-09 新館2階事務室は直天井仕上げとあります。管及びダクトは露出となりますが隠ぺい仕様と考えて良いでしょうか。	冷媒管、ドレン管、給気ダクトは隠ぺい仕様。排気ダクトは保温無し塗装仕上げです。
3	上記に伴い機器類も塗装などの仕上げは不要と考えて良いでしょうか。	機器の塗装は不要です。
4	M-07 新館2階給湯室に新設の冷媒管があります。天井内と考えて良いでしょうか。	直天井仕上げです。
		以 上