

現場説明書の質問に対する回答書

令和3年4月1日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
営繕第一課長

工事名 社会福祉センター外壁改修その他工事（第2期）

工事場所 中区桜木町1丁目1番地

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	建築改修工事 特記仕様書その2 2. 仮設工事8, 9 工事用水、工事用電力について有償にて利用可とありますが工事用の配線・配管の分岐場所が不明ですご指示願います。	工事用水は既存外部散水栓より分岐利用。 工事用電力は既存分電盤より分岐利用。 場所については契約締結後、協議とします。
2	1・7・11階平面図で非常用ELV内の床養生及び非常用ELVロビー床も養生と表記ありますが常に工事用として利用が可能と考えてよろしいでしょうかご指示願います。	AW-7-2の改修時のみ1階、7階及び11階のロビー及び非常用ELVの使用が可能です。養生も工事中のみとなります。
		以 上