

現場説明書の質問に対する回答書

令和3年4月8日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
営繕第一課長

工事名 新田小学校サッシ改修その他工事

工事場所 港北区新吉田町3226番地

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	設計図書P13「ブラシキ(仮設材)1220 ×2440mm 3カ月 設置・撤去・賃 料・整備・運搬費共」 ⇒ブラシキ養生範囲は、 ア. 工事車両通行範囲(門扉～工事車 両駐車スペース)+資材置場 イ. グラウンド内(～工事車両駐車ス ペース)+資材置場 ウ. 上記以外 いずれになりますでしょうか？ また、ウの場合はブラシキ養生範囲 をご教示いただけますでしょうか？	A-28図示の通りグラウンドの仮囲い範囲内です。 門扉～グラウンドまでの工事車両通行範囲は含み ません。
		以 上