

現場説明書の質問に対する回答書

令和3年4月8日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
営繕第一課長

工事名 中川中学校A棟外壁改修その他工事

工事場所 都筑区大柵町240番地

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	設計図書P6上段「支障木枝払い 高木、幹周60cm未満 集積・積込み 共」 ⇒高木は何本程度になりますでしょうか？	14本です。
	図面A-09及び設計図書には「強化ガラスt4.0mm」とありますが、図面A-16では「t5.0mm」となっています。正しい厚さはどちらになるのでしょうか。	強化ガラスt4.0mmを正としてください。
		以上