

質問回答書

令和4年6月30日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
設備課長

工事名 長浜ホールエレベーター更新工事

上記工事の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	図番EV-02につきまして、本案件、2、3FはRC造ではなくS造のはずですが、その場合レール支持用の立柱等の鉄骨工事が必要となります。その工事は別途建築工事と考えて宜しいでしょうか。	2、3階部分に既設のレール支持用受柱（6箇所）があります。
		以上