

発注情報詳細（物品・委託等）

公表日	平成31年4月26日（金）	契約番号	5014
入札方法	公募型指名競争入札（入札書の持参による）		
委託名	根岸地区センターほか78施設特定建築物定期点検等調査業務委託		
履行場所	横浜市磯子区馬場町1番42号ほか		
履行期間	契約締結日から平成32年2月25日（火）まで		
発注担当課	公益財団法人横浜市建築保全公社 技術部 保全企画課 企画調整係 横浜市中区本町3丁目30番地7 横浜平和ビル8階 TEL 045-306-7276 / FAX045-664-7055		
最低制限価格制度	適用		
入札参加資格等	所在地、規模区分	市内、中小企業	
	種 目	901:建築設計（監理含む）	順位 1位
	登録細目	(A)庁舎、学校、病院等の設計又は(F)工事監理	
	入札参加条件	<p>①横浜市契約規則第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条2項の規定により定められた資格を有する者であること。</p> <p>②入札参加意向申出書提出期限日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。</p> <p>③平成31、32年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等）において、登録されていること。</p>	
指名・非指名通知日及び通知の方法	平成31年5月22日（水）普通郵便にて発送		
設計図書の閲覧	当ホームページに掲載（ <a href="http://www.y-hozen.or.jp/">http://www.y-hozen.or.jp/</a> ）		
入札参加申込	提出書類	公募型指名競争入札参加意向申出書	
	受付場所	総務部総務課契約係	
	締切日時	平成31年5月17日（金） 午後3時00分まで	申込方法 ①持参 職員に直接手渡すこと ②書留郵便 〒231-0005 横浜市中区本町3丁目30番7 横浜平和ビル8階 横浜市建築保全公社 総務部 総務課 契約係
質 問	締切日時	平成31年5月10日（金） 正午まで	
	提出方法	持参、FAX又は電子メールで発注担当課に提出すること 電子メールアドレス：soumuka-keiyaku@bz04.plala.or.jp	
	回答日時	平成31年5月15日（水） 午後1時	
	回答方法	当ホームページに掲載（ <a href="http://www.y-hozen.or.jp/">http://www.y-hozen.or.jp/</a> ）	
入札及び開札時間	平成31年5月29日（水） 午後1時40分		
入札及び開札場所	横浜市中区本町3丁目30番地7 横浜平和ビル8階 会議室		
支払い条件	前金払	しない	部分払 しない
契約担当課	総務部総務課契約係 電話 045-641-3124		

平成31年4月 提出

常務理事

# 委 託 設 計 書

委 託 名 根岸地区センターほか78施設特定建築物定期点検等調査業務委託

履行場所 横浜市磯子区馬場町1番42号ほか

金 円

履行期限 平成32年2月25日

備考





根岸地区センターほか78施設特定建築物定期点検等調査業務委託						
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
定期点検等調査						
(1)12条点検						
建築(12条)	Aランク 点検対象面積 0～500m <sup>2</sup> 未満	5	棟			
〃	Bランク 点検対象面積 500～1,000m <sup>2</sup> 未満	1	棟			
〃	Cランク 点検対象面積 1,000～2,500m <sup>2</sup> 未満	3	棟			
〃	Dランク 点検対象面積 2,500～5,000m <sup>2</sup> 未満	5	棟			
〃	Eランク 点検対象面積 5,000～7,500m <sup>2</sup> 未満	1	棟			
〃	Fランク 点検対象面積 7,500～10,000m <sup>2</sup> 未満	2	棟			
小計						
建築設備(12条)	Aランク 点検対象面積 0～500m <sup>2</sup> 未満	18	棟			
〃	Bランク 点検対象面積 500～1,000m <sup>2</sup> 未満	5	棟			
〃	Cランク 点検対象面積 1,000～1,500m <sup>2</sup> 未満	7	棟			
〃	Dランク 点検対象面積 1,500～2,000m <sup>2</sup> 未満	6	棟			
〃	Eランク 点検対象面積 2,000～3,000m <sup>2</sup> 未満	5	棟			
〃	Fランク 点検対象面積 3,000～5,000m <sup>2</sup> 未満	11	棟			
〃	Gランク 点検対象面積 5,000～10,000m <sup>2</sup> 未満	6	棟			
〃	Hランク 点検対象面積 10,000～20,000m <sup>2</sup> 未満	1	棟			
〃	Iランク 点検対象面積 20,000～30,000m <sup>2</sup> 未満	1	棟			
小計						
(2)劣化部位修繕提案書						
建築劣化部位修繕提案書	12条	1	式			
建築設備劣化部位修繕提案書	12条	1	式			
小計						

## 平成 31 年度 公共建築物点検・調査委託仕様書

### 1 委託名

根岸地区センターほか 7 8 施設特定建築物定期点検等調査業務委託

### 2 目的

公共建築物の安全性を確保するため、建築基準法に基づく定期点検（以下「12 条点検」という。）を行うとともに、施設の劣化状況を把握するための調査（以下「劣化調査」という。）を行い、施設の長寿命化に向けた計画的な保全対策の基礎資料を作成する。

### 3 対象施設

対象施設一覧（別紙 1）による。

### 4 履行期限

(1) 契約締結日から平成 32 年 2 月 25 日までとする。

### 5 業務内容

#### (1) 建築物及び建築設備の定期点検

##### 12 条点検の実施

12 条点検実施要領（別紙 2）に従い、建築基準法第 12 条第二項及び第四項に準じた建築及び建築設備（昇降機を除く）の点検を行う。

#### (2) 劣化部位修繕提案書の作成

次の条件に合致する劣化部位について、（公財）横浜市建築保全公社（以下、「保全公社」という。）と協議の上、修繕内容・概算工事費をまとめた劣化部位修繕提案書を作成する。

ア 劣化判定された部位の修繕方法として、修繕費が概ね 100 万円以上であるもの。

イ 直近 6 か年に受託者が同部位に対し下調若しくは設計をしているものは除く。

### 6 資料の貸与及び返却

(1) 本業務にあたり保全公社から貸与する資料は次のとおり。

ア 図面

イ 前回報告書（12 条点検）

(2) 保全公社からの貸与図面が無く現地に図面がある場合は、施設管理者の承諾を得た後、当該図面を借用し PDF 化を行う。

(3) 保全公社貸与資料や施設から借用した図面等は、丁寧に扱い、損傷してはならない。

- 万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。
- (4) 貸与資料は業務終了後、速やかに貸与者へ返却する。

## 7 事前準備

- (1) 保全公社貸与資料より、対象施設の建物概要や不具合箇所、修繕箇所等を事前に確認し、効率的な現地調査ができるよう準備する。
- (2) 施設管理者に対し、現地調査実施趣旨、点検者（再委託業者含む）、協力要請事項（各種資料準備、ヒアリング場所の確保等）及び確認事項（現地調査実施候補日、脚立・梯子の有無等）を、書面もしくは電子メールで伝え確認する。
- (3) 現地調査実施日時は、施設管理者と運営に支障の無いよう協議し決定する。

## 8 現地調査

- (1) 施設管理者へのヒアリング  
施設管理者から劣化状況等について意見を聴取し、その箇所を確認する。
- (2) 各種点検報告書等の確認  
施設が発注している点検について、本調査と関連のある直近の報告書を確認する。調査対象部分及び設備について指摘がある場合は、その箇所を再確認し、是正が必要な場合は所定の報告書に指摘年月日と共に内容を記入する。
- (3) 調査の実施  
前二項を踏まえ、各業務で定める実施要領（別紙2）に従い実施する。
- (4) 調査の対象を問わず、脱落、落下、転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、速やかに施設管理担当者に報告し、該当欄に記載する。

## 9 現地調査に伴う注意事項

- (1) 点検者は、名札又は腕章を着け、業務に適した服装、履物で調査を実施する。
- (2) 安全対策について保護具使用など万全を期すとともに、万一事故が発生した場合は、受託者の責任において補償する。
- (3) 対象部分の機能、性能を現状より低下させてはならない。
- (4) 仕上げ材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合、及び施設運営に支障を及ぼす場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
- (5) 調査に必要な工具等は原則的に受託者の負担とする。

## 10 確認の省略

- (1) 次に示す部位等で確認が困難なものにあつては、確認を省略できるものとするが、当該部位等の状況から判断して支障がある状態にあると認められる場合は、支障がある状態を記録し、対応を記載する。



- ア 被覆材で覆われている柱、はり等の主要構造部
  - イ 点検口のない天井裏又は容易に出入りできる点検口のない床下にあるもの
  - ウ 通電されていて確認することが危険である場所にあるもの
  - エ 地中又はコンクリート等の中に埋設されているもの
  - オ 運転を停止しなければ確認できない機器で、停止させることが極めて困難な状況にあるもの
  - カ 運転を停止することが極めて困難な状況にある機器が付近に存在し、確認することが危険である場所にあるもの
  - キ 目視では確認が困難であり、足場が必要である外壁面、給排気塔、煙突、鉄塔、広告塔等
  - ク 屋外排水設備のます等で水中に没している部分
  - ケ その他物理的理由又は安全上の理由などから確認を行うことが困難な場所にあるもの
- (2) 法令の規定による検査等が、本業務の点検内容及び周期と適合するものについては、法令による検査等を本業務で定める点検とみなすことができるものとする。

#### 11 業務計画書の提出

- (1) 契約締結後 10 日以内に、業務計画書(組織表、緊急時連絡体制表、施設点検者一覧表、年間工程表を含む)を提出する。
- (2) 内容に変更がある場合、速やかに保全公社担当者へ報告する。
- (3) 施設点検者一覧表に点検者が記載されていない施設について、本項 8 に定める事前準備作業を行ってはならない。
- (4) 毎月第 1 週目に進捗状況の報告を保全公社担当者に書面等にて報告する。

#### 12 成果品の提出

- (1) 成果品は、成果品作成要領(別紙 4)に従いとりまとめる。
- (2) 業務計画書に基づき、決められた期日までに報告書を提出し、保全公社の確認を受ける。
- (3) 保全公社の確認後必要な修正を行い、各成果品を次の期限までに電子データにて納品する。

成 果 品	期 限
・ 報告書	平成 32 年 2 月 25 日
・ 劣化部位修繕提案書	平成 32 年 2 月 25 日

### 13 その他

- (1) 業務上の疑義が生じた場合は、随時保全公社担当者と調整を行う。
- (2) 本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。

### 14 添付資料

- (1) 対象施設一覧（別紙 1）
- (2) 12 条点検実施要領（別紙 2）
- (3) 成果品作成要領（別紙 4）

## 根岸地区センターほか78施設特定建築物定期点検等調査業務委託

79

12条点検

代表	施設番号	棟番号	施設名	棟名	複合	所在区	ストックマネージャー局	建築	設備	12条点検対象面積	1期 2期
○	235000201	23500020101	根岸地区センター	複合単独	本市施設との複合	磯子区	市民局		○	3,172	2期
	235000202	23500020101	根岸地域ケアプラザ	複合単独	本市施設との複合	磯子区	健康福祉局		○	↑	2期
○	235001209	23500120901	滝頭保育園	単独	本市単独施設	磯子区	こども青少年局	○	○	400	2期
○	235001213	23500121301	たきがしら会館	単独	本市施設との複合	磯子区	市民局		○	3,189	2期
	235001221	23500121301	東滝頭保育園(分園)	単独	本市施設との複合	磯子区	こども青少年局		○	↑	2期
○	235001606	23500160601	磯子地域ケアプラザ	単独	本市単独施設	磯子区	健康福祉局		○	1,203	2期
○	235001607	23500160801	磯子図書館	複合単独	本市施設との複合	磯子区	教育委員会事務局		○	24,335	2期
	235001608	23500160801	磯子区総合庁舎	複合単独	本市施設との複合	磯子区	市民局		○	↑	2期
	235001609	23500160801	磯子公会堂	複合単独	本市施設との複合	磯子区	市民局		○	↑	2期
○	235001610	23500161001	磯子地区センター	複合単独	本市施設との複合	磯子区	市民局		○	3,935	2期
	235001611	23500161001	喜楽荘	複合単独	本市施設との複合	磯子区	健康福祉局		○	↑	2期
	235001619	23500161001	磯子区福祉保健活動拠点	複合単独	本市施設との複合	磯子区	健康福祉局		○	↑	2期
○	235002108	23500210801	久良岐能舞台	単独	本市単独施設	磯子区	文化観光局	○	○	342	2期
○	235003308	23500330801	南部地域療育センター	単独	本市単独施設	磯子区	こども青少年局		○	2,202	2期
○	235003309	23500330901	磯子スポーツセンター	単独	本市単独施設	磯子区	市民局		○	3,510	2期
○	235003601	23500360101	杉田消防出張所	単独	本市単独施設	磯子区	消防局		○	1,227	2期
○	235004202	23500420201	上中里地区センター	単独	本市単独施設	磯子区	市民局		○	1,512	2期
○	235004506	23500450601	横浜こども科学館	単独	本市単独施設	磯子区	こども青少年局		○	6,484	2期
○	235004520	23500452001	洋光台地域ケアプラザ	単独	本市単独施設	磯子区	健康福祉局		○	1,188	2期
○	236000505	23600050501	並木保育園	単独	本市単独施設	金沢区	こども青少年局		○	698	2期
○	236001102	23600110201	金沢スポーツセンター	単独	本市単独施設	金沢区	市民局		○	3,559	2期
○	236001302	23600130201	海の公園	磯浜案内所棟	本市単独施設	金沢区	環境創造局		○	171	2期
	236001302	23600130213	海の公園	ウインドサーフィン艇庫	本市単独施設	金沢区	環境創造局		○	136	2期
	236001302	23600130214	海の公園	磯浜倉庫棟	本市単独施設	金沢区	環境創造局		○	102	2期
	236001401	23600140103	金沢土木事務所	車庫	本市単独施設	金沢区	市民局		○	168	2期
○	236002101	23600210101	金沢さくら保育園	単独	本市単独施設	金沢区	こども青少年局		○	589	2期
	236002101	23600210102	金沢さくら保育園	増築園舎	本市単独施設	金沢区	こども青少年局		○	70	2期
○	236002104	23600210401	晴嵐かなざわ	複合単独	本市施設との複合	金沢区	健康福祉局		○	5,719	2期
	236002105	23600210401	泥亀地域ケアプラザ	複合単独	本市施設との複合	金沢区	健康福祉局		○	↑	2期
	236002106	23600210401	金沢区福祉保健活動拠点	複合単独	本市施設との複合	金沢区	健康福祉局		○	↑	2期
	236002107	23600210401	泥亀福祉機器支援センター	複合単独	本市施設との複合	金沢区	健康福祉局		○	↑	2期
○	236002108	23600210801	金沢図書館	複合単独	本市施設との複合	金沢区	教育委員会事務局	○	○	4,082	2期
	236002109	23600210801	金沢地区センター	複合単独	本市施設との複合	金沢区	市民局	○	○	↑	2期
○	236002115	23600211501	金沢区総合庁舎	複合単独	本市施設との複合	金沢区	市民局		○	15,290	2期
	236002116	23600211501	金沢消防署	複合単独	本市施設との複合	金沢区	市民局		○	↑	2期
	236002117	23600211501	金沢公会堂	複合単独	本市施設との複合	金沢区	市民局		○	↑	2期
○	236002602	23600260201	柳町コミュニティハウス	複合単独	本市施設との複合	金沢区	市民局		○	843	2期
	236002604	23600260201	金沢八景保育園	複合単独	本市施設との複合	金沢区	こども青少年局		○	↑	2期
○	236003212	23600321201	南六浦保育園	単独	本市単独施設	金沢区	こども青少年局		○	1,090	2期
○	236003601	23600360101	南部斎場	単独	本市単独施設	金沢区	健康福祉局	○	○	5,800	2期
○	236004206	23600420601	釜利谷保育園	単独	本市単独施設	金沢区	こども青少年局		○	480	2期
○	236004207	23600420710	金沢自然公園	アメリカ区レストハウス	本市単独施設	金沢区	環境創造局	○	○	154	2期
	236004207	23600420724	金沢自然公園	オセアニア区レストハウス	本市単独施設	金沢区	環境創造局	○	○	207	2期
	236004207	23600420756	金沢自然公園	正面口駐車場	本市単独施設	金沢区	環境創造局	○	○	8,804	2期
	236004207	23600420758	金沢自然公園	ののほな館	本市単独施設	金沢区	環境創造局	○	○	2,380	2期
○	236004501	23600450101	釜利谷地区センター	単独	本市単独施設	金沢区	市民局	○	○	1,772	2期

根岸地区センターほか78施設特定建築物定期点検等調査業務委託

79

12条点検

代表	施設番号	棟番号	施設名	棟名	複合	所在区	ストックマネージャー局	建築	設備	12条点検対象面積	1期 2期
○	236004506	23600450601	西金沢地域ケアプラザ	単独	本市単独施設	金沢区	健康福祉局		○	1,100	2期
○	236005106	23600510601	三春学園	本館	本市単独施設	金沢区	こども青少年局		○	2,164	2期
	236005106	23600510602	三春学園	Yブロック棟	本市単独施設	金沢区	こども青少年局		○	324	2期
○	236005109	23600510901	富岡並木地区センター	民間複合棟	民間	金沢区	市民局		○	1,776	2期
○	236005111	23600511101	南部方面備蓄庫	単独	本市単独施設	金沢区	総務局	○	○	4,110	2期
○	236005115	23600511501	衛生研究所	本館	本市単独施設	金沢区	健康福祉局		○	7,679	2期
○	236005204	23600520401	富岡消防出張所	単独	本市単独施設	金沢区	消防局		○	1,070	2期
○	236005209	23600520901	富岡地域ケアプラザ	1棟	本市施設との複合	金沢区	健康福祉局		○	1,073	2期
○	236005802	23600580201	能見台地区センター	複合単独	本市施設との複合	金沢区	市民局		○	2,954	2期
	236005803	23600580201	能見台地域ケアプラザ	複合単独	本市施設との複合	金沢区	健康福祉局		○	↑	2期
○	241002214	24100221401	あつぶるキッズつるがみね	あつぶるキッズつるがみね	本市単独施設	旭区	こども青少年局		○	374	2期
○	241003401	24100340101	今宿保育園	単独	本市単独施設	旭区	こども青少年局		○	352	2期
○	241081301	24108130101	今宿地域ケアプラザ	複合単独	本市施設との複合	旭区	健康福祉局	○	○	2,844	2期
	241081302	24108130101	今宿地区センター	複合単独	本市施設との複合	旭区	市民局	○	○	↑	2期
○	241083502	24108350201	枯保保育園	単独	本市単独施設	旭区	こども青少年局		○	585	2期
○	244084201	24408420101	飯島保育園	単独	本市単独施設	栄区	こども青少年局		○	399	2期
○	247000502	24700050202	本郷地区センター	消防署・地区センター棟	本市施設との複合	栄区	市民局	○	○	3,665	2期
	247000504	24700050202	栄消防署	消防署・地区センター棟	本市施設との複合	栄区	消防局	○	○	↑	2期
	247000504	24700050203	栄消防署	1棟	本市施設との複合	栄区	消防局	○	○		2期
○	247000506	24700050601	栄スポーツセンター	複合単独	本市施設との複合	栄区	市民局	○	○	8,513	2期
	247000507	24700050601	栄公会堂	複合単独	本市施設との複合	栄区	市民局	○	○	↑	2期
○	247000508	24700050801	栄区総合庁舎	本館	本市単独施設	栄区	市民局		○	4,622	2期
	247000508	24700050802	栄区総合庁舎	機械室	本市単独施設	栄区	市民局		○	314	2期
	247000508	24700050803	栄区総合庁舎	新館	本市単独施設	栄区	市民局		○	3,547	2期
○	247000707	24700070701	栄区精神障害者生活支援センター	単独	本市施設との複合	栄区	健康福祉局		○	1,829	2期
	247000709	24700070701	小菅ヶ谷地域ケアプラザ	単独	本市施設との複合	栄区	健康福祉局		○	↑	2期
○	247001401	24700140101	公田保育園	単独	本市単独施設	栄区	こども青少年局		○	400	2期
○	247001403	24700140301	栄図書館	単独	本市単独施設	栄区	教育委員会事務局		○	1,518	2期
○	247001501	24700150101	本郷ふじやま公園	弓道場	本市単独施設	栄区	環境創造局	○	○	426	2期
○	247002402	24700240201	上郷保育園	単独	本市単独施設	栄区	こども青少年局		○	353	2期
○	247002403	24700240301	翠風荘	老人福祉センター棟	本市施設との複合	栄区	健康福祉局	○	○	1,629	2期
	247002404	24700240302	栄プール	プール施設棟	本市施設との複合	栄区	市民局	○	○	3,430	2期
○	247003402	24700340201	桂台保育園	単独	本市単独施設	栄区	こども青少年局	○	○	588	2期

## 12 条点検実施要領

### 1 業務内容

別紙 1 で指定された対象施設に対し、次の法令に準じた特定建築及び特定建築設備（昇降機を除く）の点検を実施する。

ア 建築基準法第 12 条第二項及び第四項

### 2 点検者の要件

点検者は、次の要件を満たすこと。

#### (1) 建築

一級建築士若しくは二級建築士 又は  
建築基準法第 12 条に規定する建築物調査員

#### (2) 建築設備

一級建築士若しくは二級建築士 又は  
建築基準法第 12 条に規定する建築設備等検査員

### 3 点検の方法及び結果の判断基準について

点検の方法及び結果の判断基準については次を適用すること。

ア 建築基準法第 12 条第二項に基づく告示第 282 号

イ 建築基準法第 12 条第四項に基づく告示第 285 号

### 4 点検表について

点検結果は、次の様式に記載すること。

[様式 1 A] 12 条点検 点検表（建築）

[様式 1EM] 12 条点検 点検表（建築設備）

### 5 その他

- ・ 成果品作成にあたっては、別紙 4 成果品作成要領を参照すること。



建物名称:

番号	点検項目		対象の有無	調査結果	
				指摘なし	要是正
<b>1 敷地及び地盤</b>					
(1)	地盤	地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況	有	●	
(2)	敷地	敷地内の排水の状況	有	●	
(3)	塀	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	有	●	
(4)	擁壁	擁壁の劣化及び損傷の状況	有	●	
(5)		擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況	有	●	
<b>2 建築物の外部</b>					
(1)	基礎	基礎の沈下等の状況	有	●	
(2)		基礎の劣化及び損傷の状況	有	●	
(3)	土台(木造に限る。)	土台の沈下等の状況	有	●	
(4)		土台の劣化及び損傷の状況	有	●	
(5)	躯体等	木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	有	●	
(6)		組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	有	●	
(7)		補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	有	●	
(8)		鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	有	●	
(9)		鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	有	●	
(10)	外壁 外装仕上げ材等	タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況	有	●	
(11)		乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況	有	●	
(12)		金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況	有	●	
(13)		コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況	有	●	
(14)	窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況	有	●	
(15)	外壁に緊結された広告板、空調室外機等	機器本体の劣化及び損傷の状況	有	●	
(16)		支持部分等の劣化及び損傷の状況	有	●	

様式1A

番号	点検項目		対象の有無	調査結果		
				指摘なし	要是正	
<b>3 屋上及び屋根</b>						
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況	有	●		
(2)		パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況	有	●		
(3)	屋上回り(屋上面を除く。)	笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況	有	●		
(4)		金属笠木の劣化及び損傷の状況	有	●		
(5)		排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況	有	●		
(6)	屋根	屋根の劣化及び損傷の状況	有	●		
(7)	機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)	機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況	有	●		
(8)		支持部分等の劣化及び損傷の状況	有	●		
<b>4 建築物の内部</b>						
(1)	防火区画	防火区画の外周部	延焼のおそれのある部分及び外壁で準耐火構造又は耐火構造としなければならない部分の開口部に設けられた防火設備の劣化及び損傷の状況		有 ●	
(2)	壁の室内に面する部分	躯体等	木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況		有 ●	
(3)			組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況		有 ●	
(4)			補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況		有 ●	
(5)			鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況		有 ●	
(6)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況		有 ●	
(7)			耐火建築物にすることを要しない建築物の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。)		部材の劣化及び損傷の状況	
(8)			鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況		有 ●	
(9)	床	躯体等	木造の床躯体の劣化及び損傷の状況		有 ●	
(10)			鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況		有 ●	
(11)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況		有 ●	
(12)	耐火建築物にすることを要しない建築物の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)		部材の劣化及び損傷の状況		有 ●	
(13)	天井	難燃材料又は準不燃材料を必要とする仕上の室内に面する部分		室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況		有 ●
(14)		特定天井	特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況		有 ●	
(15)	防火設備(防火戸、シャッターその他)		本体と枠の劣化及び損傷の状況		有 ●	



様式1A

番号	点検項目		対象の有無	調査結果	
				指摘なし	要是正
(16)	れらに類するものに限る)	防火設備の閉鎖又は作動の状況	有	●	
(17)	照明器具、懸垂物等	照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況	有	●	
(18)		防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況	有	●	
(19)	石綿等を添加した建築材料	吹付け石綿等の劣化の状況	有	●	
(20)		囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況	有	●	

**5 避難施設**

(1)	廊下	物品放置の状況	有	●	
(2)	出入口	物品放置の状況	有	●	
(3)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	有	●	
(4)		物品放置の状況	有	●	
(5)		避難器具の操作性の確保の状況	有	●	
(6)	階段	物品放置の状況	有	●	
(7)		階段各部の劣化及び損傷の状況	有	●	
(8)	階段	屋外に設けられた避難階段 開放性の確保の状況	有	●	
(9)	特別避難階段	階段室又は付室の外気に向かって開くことができる窓の状況	有	●	
(10)		物品放置の状況	有	●	
(11)	排煙設備等	防煙壁	防煙壁の劣化及び損傷の状況	有	●
(12)		排煙設備	排煙口の維持保全の状況	有	●

**6 その他**

(1)	その他の設備	非常用の進入口	非常用の進入口等の維持保全の状況	有	●	
(2)		非常用の照明装置	照明の妨げとなる物品の装置の状況	有	●	
(3)	特殊な構造等	膜構造建築物の膜体、取付部材等	膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況	有	●	
(4)		膜張力及びケーブル張力の状況	有	●		
(5)	特殊な構造等	免震構造建築物の免震層及び免震装置	免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)	有	●	
(6)		上部構造の可動の状況	有	●		
(7)	避雷設備	避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況	有	●		
(8)	煙突	建築物に設ける煙突	煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況	有	●	
(9)		付帯金物の劣化及び損傷の状況	有	●		

様式1A

建物名称:

#REF!

No.1	番号				点検部位名称	場所
(写真貼付)						備考

No.2	番号				点検部位名称	場所
(写真貼付)						備考

No.3	番号				点検部位名称	場所
(写真貼付)						備考

点検結果図

建物名称		No.	
------	--	-----	--



建物名称:

**換気設備**

番号	点検項目		対象の有無	指摘無し	要是正
<b>1 建築基準法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)</b>					
(1)	機械換気設備	機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観	給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況		
(2)			各居室の給気口及び排気口の取付けの状況		
(3)			風道の取付けの状況		
(4)			給気機又は排気機の設置の状況		
(5)		機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能	中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況		
(6)	中央管理方式の空気調和設備	空気調和設備の主要機器及び配管の外観	空気調和設備の設置の状況		
(7)			空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況		
(8)		空気調和設備の主要機器の性能	空気調和設備の運転の状況		
<b>2 換気設備を設けるべき調理室(火気使用室)等</b>					
(1)	自然換気設備及び機械換気設備		排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況		
(2)			給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況		
(3)			排気筒及び煙突の断熱の状況		
(4)	機械換気設備		給気機又は排気機の設置の状況		
<b>3 建築基準法第28条第2項(無窓居室)又は第3項(火気使用室)に基づき換気設備が設けられた居室等</b>					
(1)	防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)		防火ダンパーの取付けの状況		
(2)			防火ダンパーの作動の状況		
(3)			防火ダンパーの劣化及び損傷の状況		
(4)			防火ダンパーの温度ヒューズ		
(5)			連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況		

排煙設備

番号	点検項目		対象の有無	指摘無し	要是正
4	建築基準法施行令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室(特別避難階段)、同令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー(非常用エレベーター)、同令第126条の2第1項に規定する居室等				
(1)	排煙機	排煙機の外観	排煙機の設置の状況		
(2)			排煙風道との接続の状況		
(3)			排煙出口の周囲の状況		
(4)		排煙機の性能	排煙口の開放と連動起動の状況		
(5)			作動の状況		
(6)			電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況		
(7)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況		
(8)	排煙口	機械排煙設備の排煙口の外観	排煙口の周囲の状況		
(9)			排煙口の取付けの状況		
(10)			手動開放装置の周囲の状況		
(11)		機械排煙設備の排煙口の性能	手動開放装置による開放の状況		
(12)			排煙口の開放の状況		
(13)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況		
(14)			煙感知器による作動の状況		
(15)	排煙風道	機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)	排煙風道の劣化及び損傷の状況		
(16)			排煙風道の取付けの状況		
(17)			防煙壁の貫通措置の状況		
(18)			排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況		
(19)		防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)	防火ダンパーの取付けの状況		
(20)			防火ダンパーの作動の状況		
(21)			防火ダンパーの劣化及び損傷の状況		
(22)			防火ダンパーの温度ヒューズ		
(23)	特殊な構造の排煙設備	特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観	排煙口及び給気口の周囲の状況		
(24)			排煙口及び給気口の取付けの状況		
(25)			手動開放装置の設置の状況		
(26)		特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能	中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況		
(27)			煙感知器による作動の状況		
(28)		特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)	給気風道の劣化及び損傷の状況		
(29)			給気風道の取付けの状況		
(30)		特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観	給気送風機の設置状況		
(31)			給気風道との接続の状況		
(32)		特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能	排煙口の開放と連動起動の状況		
(33)			作動の状況		
(34)			電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況		
(35)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況		
(36)			特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口	吸込口の周囲の状況	

排煙設備

番号	点検項目		対象の有無	指摘無し	要是正
5	<b>建築基準法施行令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室(特別避難階段)、同令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー(非常用エレベーター)</b>				
(1)	特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口	排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況			
(2)		給気口の周囲の状況			
(3)	排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)	排煙風道の劣化及び損傷の状況			
(4)		排煙風道の取付けの状況			
(5)	給気口の外観	給気口の周囲の状況			
(6)		給気口の取付けの状況			
(7)		給気口の手動開放装置の設置の状況			
(8)	給気口の性能	給気口の手動開放装置による開放の状況			
(9)		給気口の開放の状況			
(10)	給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)	給気風道の劣化及び損傷の状況			
(11)		給気風道の取付けの状況			
(12)	給気送風機の外観	給気送風機の設置の状況			
(13)		給気風道との接続の状況			
(14)	給気送風機の性能	給気口の開放と連動起動の状況			
(15)		給気送風機の作動の状況			
(16)		電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況			
(17)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(18)	給気送風機の吸込口	吸込口の周囲の状況			
(19)	空気逃し口の外観	空気逃し口の周囲の状況			
(20)		空気逃し口の取付けの状況			
(21)	空気逃し口の性能	空気逃し口の作動の状況			
(22)	圧力調整装置の外観	圧力調整装置の周囲の状況			
(23)		圧力調整装置の取付けの状況			
(24)	圧力調整装置の性能	圧力調整装置の作動の状況			
6	<b>建築基準法施行令第126条の2第1項に規定する居室等</b>				
(1)	可動防煙壁	手動降下装置の作動の状況			
(2)		手動降下装置による連動の状況			
(3)		煙感知器による連動の状況			
(4)		可動防煙壁の防煙区画			
(5)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			

排煙設備

番号	点検項目		対象の有無	指摘無し	要是正
7	<b>予備電源</b>				
(1)	自家用発電装置	自家用発電装置等の状況	自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況		
(2)			発電機及び原動機の状況		
(3)			燃料油、潤滑油及び冷却水の状況		
(4)			始動用の空気槽の圧力		
(5)			セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況		
(6)			燃料及び冷却水の漏洩の状況		
(7)			計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況		
(8)			自家用発電装置の取付けの状況		
(9)			自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)		
(10)			接地線の接続の状況		
(11)	自家用発電装置の性能	自家用発電装置の性能	電源の切替えの状況		
(12)			始動の状況		
(13)			運転の状況		
(14)			排気の状況		
(15)			コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況		
(16)	直結エンジン	直結エンジンの外観	直結エンジンの設置の状況		
(17)			燃料油、潤滑油及び冷却水の状況		
(18)			セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況		
(19)			計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況		
(20)			給気部及び排気管の取付けの状況		
(21)			Vベルト		
(22)			接地線の接続の状況		
(23)	直結エンジンの性能	直結エンジンの性能	始動及び停止並びに運転の状況		



非常用の照明装置

番号	点検項目		対象の有無	指摘無し	要是正	
<b>8 照明器具</b>						
(1)	非常用の照明器具	使用電球、ランプ等				
(2)		照明器具の取付けの状況				
<b>9 電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置</b>						
(1)	予備電源	予備電源への切替え及び器具の点灯の状況				
(2)	照度	照度の状況				
(3)	分電盤	非常用電源分岐回路の表示の状況				
(4)	配線	配電管等の防火区画の貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)				
<b>10 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置</b>						
(1)	切替回路	常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況				
(2)		蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況				
<b>11 電池内蔵形の蓄電池</b>						
(1)	配線及び充電ランプ	充電ランプの点灯の状況				
<b>12 電源別置形の蓄電池</b>						
(1)	蓄電池	蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況				
(2)		蓄電池等の状況	蓄電池室の換気の状況			
			【記入】 室内温度 °C、外気温度 °C			
(3)		蓄電池の設置の状況				
(4)		充電器	充電器室の防火区画等の貫通措置の状況			
(5)	キュービクルの取付けの状況					
<b>13 自家用発電装置</b>						
(1)	自家用発電装置	自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況				
(2)		自家用発電装置等の状況	発電機及び原動機の状況			
(3)			燃料油、潤滑油及び冷却水の状況			
(4)			始動用の空気槽の圧力			
(5)			セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況			
(6)			燃料及び冷却水の漏洩の状況			
(7)			計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況			
(8)			自家用発電装置の取付けの状況			
(9)			自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)			
(10)			接地線の接続の状況			
(11)			自家用発電装置の性能	電源の切替えの状況		
(12)		始動の状況				
(13)		運転の状況				
(14)		排気の状況				
(15)		コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況				

給水設備及び排水設備

番号	点検項目		対象の有無	指摘無し	要是正
<b>14 飲料用の配管設備及び排水設備</b>					
(1)	飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く)	配管の腐食及び漏水の状況			
<b>15 飲料水の配管設備</b>					
(1)		給水タンク等の腐食及び漏水の状況			
(2)	飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びに給水ポンプ	給水ポンプの運転の状況			
(3)		給水タンク等の内部の状況			
(4)		給湯設備(循環ポンプを含む。)	給湯設備の腐食及び漏水の状況		
<b>16 排水設備</b>					
(1)		排水漏れの状況			
(2)	排水槽	排水ポンプの設置の状況			
(3)		排水ポンプの運転の状況			
(4)	排水再利用配管設備(中水道を含む。)	雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況			
(5)		消毒装置			
(6)	その他	衛生器具	衛生器具の取付けの状況		
(7)		排水管	排水の状況		
(8)			間接排水の状況		
(9)			通気管	通気管の状況	

# 写真帳

建物名称:

No.1	番号				点検部位名称	場所	
						建物外観	
(写真貼付)						備考	

No.2	番号				点検部位名称	場所	
(写真貼付)						備考	

No.3	番号				点検部位名称	場所	
(写真貼付)						備考	

点検結果図(非常用照明位置図)

 ...非常用照明    ※別置型は青色

建物名称		No.	E - 1
------	--	-----	-------

### 機器等一覧表(換気設備)

点検対象 となる室の 理由	1-(2) 2-(2)		1-(4) 2-(4)				1-(6)		1-(7)	1-(1)				3-(1)							
	対象室内の 給排気口		対象室システムの給気機及び排気機						中央管理方式 による監視		中央管 理方式 による空 気調和 設備	外気取り入れ口及び排気口				防火ダンパー					
			機器名及び機器番号			設置場所						外気取り入れ口		排気口		ダクト内		排気フード内		ウェザーカバー等	
	階	室名	給排	機器名	機器 番号	階	室名	階	監視場所	階	室名	階	室名	階	室名	階	室名	階	室名		

建物名		No.	M - 1
-----	--	-----	-------

### 機器等一覧表(排煙設備、給排水設備)

	点検番号	点検項目	設置場所	機器名及び該当機器番号等
排煙設備				
給水設備				
排水設備				

	点検番号	点検項目	設置場所	機器名及び該当機器番号等

建物名		No.	M - 2
-----	--	-----	-------

点検結果図(12条点検対象防火ダンパー位置図)

● …点検対象防火ダンパー位置

建物名称		No.	M - 3
------	--	-----	-------

点検結果図（換気設備、排煙設備、給水及び排水設備）

建物名称		No.	M - 4
------	--	-----	-------



## 成果品作成要領

本委託の成果品を次のとおり作成すること

### 1 共通事項

横浜市が定める電子納品運用ガイドライン【建築・建築設備業務編】（以下「運用ガイドライン」という。）より、次の該当項を適用する。

※運用ガイドライン：<http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/kokyo/cals/pdf/kentiku-sekei-guide-1306.pdf>

#### (1) 作業の流れ

運用ガイドライン 6.1 参照

#### (2) 電子成果品のウイルスチェック

運用ガイドライン 6.6.2(3)及び6.6.4 参照

#### (3) 電子媒体への格納

運用ガイドライン 6.6.3 参照

ただし、電子納品チェッカーによるチェックは不要。

#### (4) 電子媒体等の表記

運用ガイドライン 6.6.5 参照

ただし、業務番号は業務内容に置き換えること。（例：12 条点検、劣化調査）

#### (5) 電子媒体納品書

運用ガイドライン 6.6.8 参照

#### (6) 電子成果品のフォルダとファイルの構成

##### ア フォルダ構成

施設ごとにフォルダを作成し、各報告書を保存すること。

##### イ フォルダ名の構成は次のとおり

項目	施設番号	—	施設名
記入例	231001703	—	市役所本庁舎

例：231001703\_市役所本庁舎

##### ウ 補足

- ・1 枚の電子媒体内には複数の業務内容を混在せず、単一の業務内容を保存すること。
- ・保存するファイルがないフォルダは作成しないこと。
- ・施設名は、[別紙 1]対象施設一覧表の記載と同一とすること。
- ・複合施設の場合、それぞれの施設に該当するフォルダを作成すること。また、以下に定めたファイル名のファイルに関連するすべての施設フォルダに保存すること。

- ・複数棟ある施設は、当該フォルダに全ての棟の報告書を保存すること。

エ ファイル構成

- ・12条点検に関するファイル構成は、後述する2(3)を参照
- ・劣化調査に関するファイル構成は、3(3)を参照
- ・1ファイルあたりの上限データサイズは5MB/ファイルとする。上限データサイズを超える場合は、該当施設名および理由を保全公社担当者へ報告すること。

2 12条点検に関する特記

- (1) 点検報告書は、特定建築と特定建築設備に分けて、棟ごとに作成する。
- (2) 1棟に複数の施設が入っている（以下「複合施設」という。）場合は、まとめて1つの点検報告書を作成すること。その際、点検報告書の「施設名称」「施設番号」欄には、複合施設を全て列記すること。
- (3) ファイルの命名

ア ファイル名の構成は次のとおり

項目	実施年度	_	業種	_	施設名	(棟名)
記入例	2019	_	建築 or 設備 or 防火	_	市役所本庁舎	(庁舎棟)

例：2019\_建築\_市役所本庁舎（庁舎棟）

イ 補足

- ・複合施設の場合、施設名に代表施設を記載し、その後に[他]を追記すること。

例：2019\_設備\_鶴見区総合庁舎他

※代表施設の定義

別紙1の代表列に○の記載がある施設とする。

- ・複数の棟を保有する施設の場合、全角括弧内に棟名を記載すること。なお、単独棟の場合は、記載事項なしとする。

3 劣化調査に関する特記

- (1) 調査報告書は、建築・電気・機械に分けて、施設ごとに作成する。
- (2) 複数棟ある施設又は複合施設の場合は、まとめて1つの調査報告書を作成する。
- (3) ファイルの命名

ア ファイル名の構成は次のとおり

項目	業種	_	施設名
記入例	建築、電気、機械	_	市役所本庁舎

例：建築\_市役所本庁舎

イ 補足

- ・複合施設の場合、施設名に代表施設を記載し、その後に[他]を追記すること。

例：建築\_鶴見区総合庁舎他