

現場説明書の質問に対する回答書

令和元年5月16日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
営繕第二課長

工事名 並木中学校外壁改修その他工事

工事場所 横浜市金沢区並木三丁目4番1号

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	特別安全管理費の交通整理員は交通誘導員(B)で宜しいでしょうか。	よろしいです。
2	本工事の公共工事設計労務単価は平成31年の3月版を採用していると考えて宜しいでしょうか。	平成30年3月版を採用しています。
3	本工事の積算において採用している共通単価(RIBC)は、平成31年3月版と考えて宜しいでしょうか。	平成31年2月版を採用しています。
4	D棟の渡り廊下屋根取外し再取付け4500×6000の屋根材をご指示下さい。	金属折板屋根です。
5	A棟及びC棟の物置移設再設置の内容が不明です。ご指示下さい。	A棟及びC棟共、普通作業員各1人程度を見込んでいます。
6	D棟のアスベストのレベルをご指示下さい。	分類はレベル1となりますが届出及び除去作業等については環境創造局平成29年8月25日「環創大第433号」のとおり取り扱っています。詳細は図面のとおりです。
		以 上