

現場説明書の質問に対する回答書

令和2年6月4日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
設備課長

工事名 浜中学校体育館照明改修工事

工事場所 磯子区杉田三丁目30番11号

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質問	回答
1	設計書の6ページに記載のある細目別内訳で名称：ローリングタワー損料（運搬費・組立費）・・・1工事とございますが、作業床の高さは、何mで想定されておりますでしょうか。（設計図E-04に天井高の記載がないため、ご指示お願いいたします。	8mで想定しております。
2	設計図E-04 上部吹抜照明器具取付参考図に記載されております、H鋼用取付金具（メーカーにより形状は異なる）ですが、材質や、厚み、塗装の有無など仕様の記載がなく、また、施工マニュアルにも参考になる記載がないため、最低限の仕様のご指示をお願い致します。（設計段階で、想定している照明器具の重量に対して）	メーカーの仕様に準じてください。
		以上