

現場説明書の質問に対する回答書

令和2年7月30日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
設備課長

工事名 保土ヶ谷スポーツセンター泡消火配管仕切弁更新工事

工事場所 横浜市保土ヶ谷区神戸町129番地2

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	作業は平日日中に行うことで大丈夫でしょうか。	問題ありません。
2	一斉解放弁の高さは床から何メートルになりますか。(高所作業になりますか)	床面より3.0メートル程度です。
3	既存の一斉解放弁と仕切弁の、メーカーと面間を教えてください。	一斉開放弁、仕切弁共に東洋バルブ株式会社製です。面間は不明です。
4	既存の泡ヘッドのメーカーを教えてください。	能美防災株式会社「型式：NH0-53」になります。
5	既存の泡原液と交換後の泡原液の名称を教えてください。	既存泡原液は、メガフォームF-623(PFOS含有)です。交換後は別途発注業者選定によるため、不明です。
6	塗装工事の範囲を教えてください。(交換した配管全てになりますか)	手動起動装置の下部配管0.5メートルが塗装範囲です。
7	塗装は何色使用しますか。	赤と緑の2色です。
		以 上