

発注情報詳細等に関する回答書

令和2年8月6日

入札参加希望者 様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
技術部 保全企画課長

委託名 すすき野中学校ほか12校外壁調査業務

履行場所 横浜市青葉区すすき野三丁目4番3号ほか

上記委託業務に関し質問がありましたので、次のとおり回答します。

	質問内容	回答
1	赤外線装置法による調査につきまして赤外線サーモグラフィー等の有資格者とされていますが、具体的にはどのような資格でしょうか	日本非破壊検査協会 TTレベル1 同等資格者です。
2	調査方法 神奈川図書館ほか6か所建築物外壁調査では、ロープアクセス・高所作業車・仮設足場を設ける等し、全面打診とするとありますが、すすき野中学校ほか12校外壁調査ではこの記述がありません、すすき野中学校ほか12校外壁調査では手の届く範囲の打診と赤外線装置による調査で良いと考えてよろしいでしょうか	よろしいです。
3		以上
4		
5		