

現場説明書の質問に対する回答書

令和2年10月22日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
営繕第二課長

工事名 磯子第二ポンプ場揚水施設屋上手摺改修その他工事

工事場所 磯子区磯子一丁目4番

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	現場説明書の記載内容について下記の通り確認いたします。 (1) 13項(10)で「C棟建具改修(教室側)については夏休み終了までに完了とする。」とありますが、誤記との理解でよろしいでしょうか？(記載ページ:P3)	(1) 宜しいです。
1	(2) 16項②で「仮設足場、工事車両及び資材置き場等の使用に関して、土木事務所管轄のため調整を要します。」とありますが、Q1:当該用地は土木事務所管の管理地ですか？Q2:使用に際しての手続きはどのようなものになりますか？(記載ページ:P6)	(2) Q1:土木事務所所管の管理地ではありません。 Q2:手続きはありません。
2	設計図面A-14図の足場高さについて設計図面で建物高さが分かる図面(立面図等)又は当該図面に足場高さの記載がないため、足場面積の算定が困難となっています。ご配慮の程よろしく願いいたします。	地上～屋上の足場高さ(パラペット上端) 15.0m 3階～屋上の足場高さ(パラペット上端) 3.2m として計上しています。
		以 上