

現場説明書の質問に対する回答書

令和2年10月22日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
営繕第二課長

工事名 釜利谷中学校プール日除けテント改修工事

工事場所 金沢区釜利谷南三丁目5番1号

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	共通仮設費に「超音波探傷検査」が計上されていますが、下記について質問いたします。 (1) 検査対象は、支柱本体（添付図で示す部分）でよろしいですか？	検査対象は、支柱本体です。
2	(2) 測定箇所数は、支柱1本あたり幾つですか？	支柱1本あたり1か所です。
		以 上