

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	下田小学校外壁改修その他工事		
契 約 番 号	21-2008	開 札 日	令和3年4月22日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第一課 建築第二係	工事担当部署連絡先	045-641-3122

No.	申立ての内容	回 答																																			
1	<p>開示内訳書P8 既存排気筒カバー脱着、P17既存FF排気筒カバー脱着において</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>摘要</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>乗率</th> <th>単価</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>板金工</td> <td>取外し</td> <td>人</td> <td>0.02</td> <td>1</td> <td>26,900</td> <td>538.00</td> </tr> <tr> <td>板金工</td> <td>再取付</td> <td>人</td> <td>0.06*1.15</td> <td>1</td> <td>26,900</td> <td>1,856.10</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>0.25</td> <td>2394.1</td> <td>598.53</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,992.63</td> </tr> </tbody> </table> <p>以上より1か所当たり¥2990と積算いたしました。 1か所当たり¥19,100の算出根拠をご提示願います。</p> <p>以上より積算疑義申し上げます。</p>	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	板金工	取外し	人	0.02	1	26,900	538.00	板金工	再取付	人	0.06*1.15	1	26,900	1,856.10	その他		式	1	0.25	2394.1	598.53	計						2,992.63	<p>既存排気筒カバー脱着として、普通作業員0.65人工に、公共建築工事積算要領により定められる、「その他経費」および、「執務並行改修補正率」を乗じて算出しています。</p> <p>この単価は、現場説明書に記載のとおり、共通単価(RIBC)の令和2年11月版で改定した単価を採用しています。</p>
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額																															
板金工	取外し	人	0.02	1	26,900	538.00																															
板金工	再取付	人	0.06*1.15	1	26,900	1,856.10																															
その他		式	1	0.25	2394.1	598.53																															
計						2,992.63																															

入札の取扱い	<p>違算はありませんでしたので、当該入札を有効とし、事務の手続きを継続します。</p>
--------	--