

現場説明書の質問に対する回答書

令和3年4月8日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
営繕第二課長

工事名 桂台中学校サッシ改修その他工事

工事場所 栄区桂台中5番1号

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	無収縮モルタル試験について J14ロート試験も含まれますか？	含みません。
2	救助袋取外し・再設置・作動調査についてメーカー及び型式のご提示をお願いいたします。（∵メーカー及び型式により施工内容が異なるため）	製造メーカーは斎田産業（株）です。 型式は垂直式です。
3	物置移設再設置 再設置に伴う基礎工事は必要ですか？→ 必要な場合は基礎の仕様内容のご提示をお願いいたします。	不要です。
4	手摺取外し・再取付について 対象のサッシ及び固定式／脱着式の別は以下でよろしいですか？ ・AW/11：固定式 ・AW/12：固定式 ・AW/13：固定式	手摺はありません。
5	各サッシの公表単価と屋上改修工事のトップライトの公表単価を掲示して頂けますでしょうか。	本工事は公表の対象となっておりません。
6	廃木材の数量を掲示して頂けますでしょうか。	本工事は公表の対象となっておりません。
7	1台あたりの工事用駐車料金を掲示して頂けますでしょうか。	本工事は公表の対象となっておりません。
8	脚立足場の数量を掲示して頂けますでしょうか。	本工事は公表の対象となっておりません。
9	既存備品類移動、再設置の積算数量を掲示して頂けますでしょうか。	普通作業員 2人工程度を見込んでいます。
10	監理事務所を設けないため、共通仮設費率に0.9を乗じた補正でよろしいでしょうか。	よろしいです。
		以上