

発注情報詳細（物品・委託等）

公表日	令和3年 6月1日（火）			契約番号	5017		
入札方法	公募型指名競争入札 （入札書の郵送による）						
委託名	青葉台小学校ほか65校建築基準法第12条に基づく点検等業務						
履行場所	青葉区桜台47番地ほか						
履行期間	契約締結日から令和4年3月11日（金）まで						
発注担当課	公益財団法人横浜市建築保全公社 技術部 保全企画課 横浜市中区相生町3丁目56番地1 KDX横浜関内ビル6階 TEL 045-306-7276 / FAX 045-664-7055						
最低制限価格制度	適用						
入札参加資格等	所在地、規模区分	市内、中小企業					
	種目	901:建築設計（監理含む）	順位	1位			
	登録細目	(A)庁舎、学校、病院等の設計又は(F)工事監理					
	入札参加条件	①横浜市契約規則第3条第1項に掲げる者でないこと及び 同条2項の規定により定めた資格を有する者であること。 ②入札参加意向申出書提出期限日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 ③令和3、4年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等）において、登録されていること。					
指名・非指名通知日及び通知の方法		令和3年 6月18日（金）FAXにて発送					
設計図書の閲覧		ホームページに掲載 (http://www.y-hozan.or.jp/)					
入札参加申込	提出書類	公募型指名競争入札参加意向申出書					
	受付場所	総務部総務課契約係					
	締切日時	令和3年 6月14日（月） 午後1時必着	申込方法	郵便又は持参 ①持参（職員に直接手渡すこと） ②郵便 締切日時必着 〒231-0012 横浜市中区相生町3丁目56番地1 KDX横浜関内ビル6階 横浜市建築保全公社 総務部 総務課 契約係			
質問	締切日時	令和3年6月7日（月） 午後1時まで					
	提出方法	電子メールで発注担当課に提出すること 電子メールアドレス： kousya-situmon@bz04.plala.or.jp					
	回答日時	令和3年6月9日（水） 午前9時頃					
	回答方法	ホームページに掲載 (http://www.y-hozan.or.jp/)					
入札書提出期限及び提出方法		令和3年6月25日（金） 午後5時必着					
		入札参加申込方法と同じ					
開札日時		令和3年6月28日（月）	午前10時20分				

委託名	青葉台小学校ほか65校建築基準法第12条に基づく点検等業務			
注意事項	<p>① 入札金額は、消費税及び地方消費税を除く額を記載すること。</p> <p>② 入札回数 2回 (1回目の開札の結果、入札参加者の入札のうち、予定価格以下の入札が無いときは、再度の入札を行います。)</p> <p>③ 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、二回目の入札で落札者がないときは、最低価格を提示した業者と交渉を行い、予定価格内で合意した場合に随意契約を行うこととします。</p> <p>④ 公益財団法人横浜市建築保全公社契約規程施行要領第12条に基づき、契約の相手方としての適格性に欠ける者とは、契約を締結することができん。</p> <p>⑤ 入札に関わる詳細事項については、公益財団法人横浜市建築保全公社契約規程、公益財団法人横浜市建築保全公社契約規程施行要領、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定めるところによる。</p>			
支払い条件	前金払	しない	部分払	する(1回)
契約担当課	総務部総務課契約係		電話	045-641-3124

令和3年5月 提出

常務理事

委託設計書

委託名 青葉台小学校ほか65校建築基準法第12条に基づく点検等業務

履行場所 青葉区桜台47番地ほか

金円

履行期限 令和4年3月11日	備考
----------------	----

青葉台小学校ほか65校建築基準法第12条に基づく点検等業務

青葉台小学校ほか65校建築基準法第12条に基づく点検等業務

青葉台小学校ほか65校建築基準法第12条に基づく点検等業務

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 建築設備						
12条点検調査						
小学校		46	校			
中学校		20	校			
計						
2 要是正内容一覧						
建築設備						
要是正内容一覧		66	校			
計						

委託仕様書

1 委託名

青葉台小学校ほか 65 校建築基準法第 12 条に基づく点検等業務

2 目的

市立学校建築物の安全性を確保するため、建築基準法に基づく定期点検（以下「12 条点検」という。）を行う。

3 対象校

別紙「対象校一覧」による。

4 履行期間

- (1) 契約締結日から令和 4 年 3 月 11 日までとする。
- (2) 但し、1 期分の履行期限は 令和 3 年 11 月 19 日 とする

5 業務内容

12 条点検（建築設備）

別添 1 建築基準法第 12 条に基づく建築物・建築設備定期点検 実施要領に従い、建築設備(昇降機を除く)の 12 条点検を行う。

6 点検に伴う事前準備等

- (1) 点検のため機器・器具を誤って破損させた場合は、横浜市教育委員会（以下「市教委」という。）及び保全公社と協議し機器・器具の修理を行う。
- (2) 市教委及び保全公社からの提供図面がない学校で、現地に竣工図等がある場合は、学校の承諾を得て当該図面を借用し、PDF 化する。

7 確認の省略

- (1) 次に示す部位等で確認が困難なものにあっては、確認を省略できるものとするが、当該部位等の状況から判断して支障がある状態にあると認められる場合は、支障がある状態を記録し、対応を記載する。

- ア 被覆材で覆われている柱、はり等の主要構造部
- イ 点検口のない天井裏又は容易に出入りできる点検口のない床下にあるもの
- ウ 通電されていて確認することが危険である場所にあるもの
- エ 地中又はコンクリート等の中に埋設されているもの

- オ 運転を停止しなければ確認できない機器で、停止させることが極めて困難な状況にあるもの
 - カ 運転を停止することが極めて困難な状況にある機器が付近に存在し、確認することが危険である場所にあるもの
 - キ 目視では確認が困難であり、足場が必要である外壁面、給排気塔、煙突、鉄塔、広告塔等
 - ク 屋外排水設備のます等で水中に没している部分
 - ケ その他物理的理由又は安全上の理由などから確認を行うことが困難な場所にあるもの
- (2) 法令の規定による検査等が、本業務の点検内容及び周期と適合するものについては、法令による検査等を本業務で定める点検とみなすことができるものとする。

8 業務計画書の提出

業務実施前に、点検予定・完成報告書提出日など、主要な日程を記載した計画書を提出する。進捗を確認し、やむを得ない理由により計画の変更がある場合には、当初計画と比較したスケジュールを作成し、変更理由及び内容を別途記載して提出する。

9 成果物の提出

- (1) 点検の成果物は、別添2の各要領に従いとりまとめる。
- (2) 業務計画書に基づき、決められた期日までに報告書を提出する。
- (3) 保全公社の確認後、検査に合格のうえ、最終成果物を期限までに納品する。
尚、確認後必要な修正があれば行う。

10 貸与資料の返却

原則、点検に必要な図面、前回報告書、施設点検表・設備保守点検表等は、市教委及び保全公社から提供するが、そのほかに貸与された資料や学校から借用した図面等は、紛失・汚損がないよう取扱い、これを公表し又は他に貸与し若しくは本点検の目的以外に複製してはならない。また、貸与資料は業務終了後、速やかに返却する。

11 その他

- (1) 点検は、行事予定等学校の要望を最優先で点検日時を調整し、学校運営に支障のないように実施する。
- (2) 点検者は、名札又は腕章を着け、業務に適した服装、履物で調査を実施する。
- (3) 点検にあたり、関係法令等を遵守する。
- (4) 点検の際は、脚立や工具類の取扱い等、安全対策について万全を期すとともに、万一事故が発生した場合は、受託者の責任において補償する。

- (5) 点検作業終了後は、設備及びその周囲、貸与資料を原状に復する。
- (6) 敷地内は全面禁煙とする。
- (7) 業務上の疑義が生じた場合は、隨時保全公社担当者と調整を行う。

【青葉台小学校ほか65校建築基準法第12条に基づく点検等業務】

令和3年度点検対象
○:建築○:建築設備○:非構造部材

1期 2期	調査番号	所在区	学校名	所在地	面積合計	建設年度	構造	階数	建築設備	建築	非構造部材
2	383	青葉	鉄小学校	青葉区鉄町427	5,615	1974	RC	4	○		
2	384	青葉	谷本小学校	青葉区藤が丘一丁目 55-10	5,914	1971	RC	4	○		
2	385	青葉	田奈小学校	青葉区田奈町 51-13	6,456	1971	RC	4	○		
2	391	青葉	山内小学校	青葉区新石川一丁目 20-1	6,852	1966	RC	3	○		
2	394	青葉	奈良小学校	青葉区奈良町 1541-2	6,962	1970	RC	4	○		
2	396	青葉	つつじが丘小学校	青葉区つつじが丘34	6,098	1966	RC	4	○		
2	397	青葉	美しが丘小学校	青葉区美しが丘二丁目29	5,464	1969	RC	4	○		
2	400	青葉	青葉台小学校	青葉区桜台47	5,456	1971	RC	4	○		
2	403	青葉	榎が丘小学校	青葉区榎が丘29	5,895	1973	RC	4	○		
2	408	青葉	もえぎ野小学校	青葉区もえぎ野16	6,520	1975	RC	4	○		
2	409	青葉	元石川小学校	青葉区美しが丘四丁目 31-1	6,058	1975	RC	4	○		
2	411	青葉	みたけ台小学校	青葉区みたけ台18	6,383	1976	RC	4	○		
2	413	青葉	美しが丘東小学校	青葉区美しが丘二丁目25	6,029	1978	RC	4	○		
2	414	青葉	市ヶ尾小学校	青葉区市ヶ尾町 1632-1	7,494	1978	RC	4	○		
2	417	青葉	嶮山小学校	青葉区すすき野一丁目 6-4	6,228	1979	RC	4	○		
2	418	青葉	あざみ野第一小学校	青葉区あざみ野四丁目 6-1	6,400	1979	RC	4	○		
2	420	青葉	鳴志田第一小学校	青葉区鳴志田町 805-6	6,031	1980	RC	4	○		
2	421	青葉	東市ヶ尾小学校	青葉区市ヶ尾町519	6,565	1980	RC	4	○		
2	423	青葉	あざみ野第二小学校	青葉区あざみ野三丁目 29-3	6,679	1981	RC	3	○		
2	426	青葉	鳴志田緑小学校	青葉区鳴志田町532	6,342	1983	RC	3	○		
2	428	青葉	荏子田小学校	青葉区荏子田三丁目 8-9	5,670	1984	RC	3	○		
2	429	青葉	恩田小学校	青葉区桂台二丁目36	7,085	1986	RC	4	○		
2	430	青葉	新石川小学校	青葉区新石川三丁目 12-1	6,785	1987	RC	3	○		
2	412	青葉	藤が丘小学校	青葉区藤が丘二丁目 30-3	7,307	1976	RC	4	○		
2	431	青葉	さつきが丘小学校	青葉区さつきが丘8	8,014	1992	RC	3	○		
2	433	青葉	荏田西小学校	青葉区荏田西四丁目 5-1	7,599	1992	RC	4	○		
2	438	青葉	黒須田小学校	青葉区黒須田34番地1	9,381	2006	RC	4	○		
2	439	青葉	美しが丘西小学校	青葉区美しが丘西二丁目 48-1	9,125	2012	RC	3	○		
2	2701	青葉	桂小学校	青葉区桂台一丁目4	6,549	1995	RC	4	○		
2	2706	青葉	奈良の丘小学校	青葉区奈良二丁目 29-1	8,864	2000	RC	3	○		

令和3年度点検対象
○:建築○:建築設備○:非構造部材

1期 2期	調査番号	所在区	学校名	所在地	面積合計	建設年度	構造	階数	建築設備	建築	非構造部材
1	453	泉	中和田小学校	泉区和泉中央南四丁目 9-1	11,222	1968	RC	4	○		
1	457	泉	岡津小学校	泉区岡津町2311	6,698	1969	RC	4	○		
1	458	泉	中田小学校	泉区中田南四丁目 4-1	7,789	1966	RC	4	○		
1	464	泉	中和田南小学校	泉区和泉町987	5,553	1967	RC	3	○		
1	465	泉	上飯田小学校	泉区上飯田町1331	6,197	1969	RC	4	○		
1	466	泉	東中田小学校	泉区中田東四丁目 43-1	6,870	1966	RC	3	○		
1	474	泉	新橋小学校	泉区新橋町909	6,067	1971	RC	4	○		
1	475	泉	和泉小学校	泉区和泉中央北一丁目31-13	5,707	1971	RC	4	○		
1	481	泉	下和泉小学校	泉区和泉町1436	6,433	1974	RC	4	○		
1	487	泉	葛野小学校	泉区中田南五丁目 15-1	6,511	1974	RC	4	○		
1	491	泉	いずみ野小学校	泉区和泉町6211	5,764	1977	RC	4	○		
1	493	泉	伊勢山小学校	泉区和泉中央南二丁目 27-1	5,011	1978	RC	4	○		
1	509	泉	緑園東小学校	泉区緑園五丁目28	7,126	1989	RC	3	○		
1	510	泉	緑園西小学校	泉区緑園三丁目39	7,184	1993	RC	4	○		
1	511	泉	西が岡小学校	泉区西が岡三丁目 12-11	8,328	1994	RC	4	○		
1	514	泉	飯田北いちょう小学校	泉区上飯田町3795	5,600	1978	RC	4	○		
2	3854	青葉	山内中学校	青葉区美しが丘五丁目4	8,474	1968	RC	4	○		
2	3855	青葉	谷本中学校	青葉区梅が丘5	8,076	1969	RC	4	○		
2	3857	青葉	青葉台中学校	青葉区青葉台二丁目 25-2	6,685	1972	RC	4	○		
2	3859	青葉	みたけ台中学校	青葉区みたけ台30	6,820	1977	RC	3	○		
2	3860	青葉	美しが丘中学校	青葉区美しが丘三丁目 41-1	5,885	1972	RC	4	○		
2	3862	青葉	すすき野中学校	青葉区すすき野三丁目 4-3	7,005	1981	RC	4	○		
2	3863	青葉	奈良中学校	青葉区すみよし台 36-3	7,508	1980	RC	4	○		
2	3864	青葉	緑が丘中学校	青葉区千草台 50-1	6,960	1981	RC	3	○		
2	3866	青葉	もえぎ野中学校	青葉区もえぎ野 4-1	5,977	1981	RC	3	○		
2	3867	青葉	あざみ野中学校	青葉区あざみ野一丁目 29-1	7,874	1981	RC	3	○		
2	3869	青葉	鴨志田中学校	青葉区鴨志田町536	6,380	1984	RC	3	○		
2	3870	青葉	市ヶ尾中学校	青葉区市ヶ尾町 531-1	6,240	1985	RC	3	○		
2	3874	青葉	あかね台中学校	青葉区あかね台 二丁目8-2	10,682	2010	RC	3	○		
1	3901	泉	岡津中学校	泉区岡津町2346	10,072	1970	RC	4	○		
1	3904	泉	中和田中学校	泉区和泉中央北二丁目 5-1	8,719	1977	RC	4	○		
1	3908	泉	泉が丘中学校	泉区泉が丘三丁目 29-1	7,500	1969	RC	4	○		
1	3910	泉	中田中学校	泉区中田北二丁目 20-1	7,301	1973	RC	4	○		
1	3913	泉	上飯田中学校	泉区上飯田町2254	8,917	1977	RC	4	○		
1	3920	泉	いずみ野中学校	泉区和泉町6201	7,997	1981	RC	4	○		
1	3925	泉	領家中学校	泉区領家四丁目 3-1	7,585	1985	RC	4	○		

建築基準法第 12 条に基づく建築物・建築設備定期点検 実施要領

1 点検者の要件

本業務は、一級建築士又は二級建築士若しくは特定建築物調査員及び建築設備検査員のいずれかの資格を有するものが行わなければならない。

2 業務内容

(1) 事前準備

ア 業務の実施にあたり、市教委及び保全公社が提供する図面等により、対象校の建物概要や不具合箇所、修繕箇所等を事前に確認し、効率的な現場調査ができるよう準備する。また、提供図面がない学校で、現地に竣工図等がある場合は、学校管理者の承諾を得て図面等を借用する。

イ 学校と点検日時の調整を行う際、点検の概要や点検者の氏名所属、人数等を伝え、脚立・梯子等の借用が可能か確認する。ただし、原則として脚立・梯子以外は借用しない。

(2) 現場調査

ア 学校管理者へのヒアリング

学校管理者から、劣化状況等について意見を聴取し、その箇所を確認する。

イ 各種点検報告書等の確認

学校で個別に行っている点検がある場合は、直近の報告書を確認し、本点検の対象部分について指摘記載がある場合は、確認する。

(3) 点検の実施

ア 前二項を踏まえ、本点検の点検項目に従い点検を実施する。

イ 学校で個別に行っている点検報告書等を転記した場合は、不具合がある場合を除き現場確認を省略する。

ウ 点検の方法及び結果の判定基準については次を適用すること。

① 建築基準法第 12 条第二項に基づく告示第 282 号

② 建築基準法第 12 条第四項に基づく告示第 285 号

エ 点検では、原則として脚立・梯子以外は使用せず、高所等は目視で行う。

尚、確認が困難な場所・危険性のある場所等は令和 3 年度市立学校建築基準法第 12 条点検業務委託仕様書「7 確認の省略」に記載に準じて対応実施とする。

(4) 12 条点検対象外の不具合の報告

12 条点検対象外で気づいた不具合については、現地調査後に学校管理者へ口頭で報告する。

(5) 安全対策

点検時は、周囲の状況を十分に確認し、点検箇所への学校利用者の接近を防止するなど、関係法令を遵守し、安全対策に万全を期す。

3 点検結果報告書

点検結果は、学校ごとに次の構成で報告書に纏める。

(1) 総括表（様式 1）

点検基礎情報、建築物基礎情報及び点検結果を記入する。

(2) 点検表（様式 2）

各点検項目に沿って点検結果を記入する。

(3) 写真帳（様式 3）

点検で不具合が発見された箇所の写真と状況を記入する。

(4) 点検結果図

不具合箇所等を配置図や平面図などに記入する。

(5) 電子データは別添 3「報告書の作成要領」に依る。

(6) チェック用の印刷データを提出の際は、有資格者のチェックを行い、確認印を総括表に押印すること（建築物）

4 保全公社への点検結果報告書提出の仕方

エクセルデータを電子媒体にて持参。（CD又はDVD）

5 業務の再委託について

(1) 前出 1 の点検者の要件を満たすこと。

(2) 受託者は本業務の責を負うものとする、現地点検は 2 名以上とし、有資格者 1 名以上の受託者が同行すること。

6 その他

(1) 前出 2 (3) ウの詳細、3 (2) の作成要領は、契約後の実務者説明会による。

7 添付資料

(1) 【資料 1-1】12 条点検様式（建築設備）

(2) 【資料 1-2】12 条点検報告書まとめ様式（建築設備）

建築基準法第12条に基づく点検表(総括表)

点検基礎情報			
点検完了年月日		点検対象	建築設備
点検者(組織名)	花井 透(公益財団法人 横浜市建築保全公社)		
点検者資格	一級建築士		
委託点検者(組織名)			
委託点検者資格			

建物基礎情報			
学校名			
学校所在地			
調査番号			
建物構造		建物階数	
建物延べ面積	m ²	竣工年度	

特記事項

1 消防用設備等点検結果報告書(202×年 月 日)参照

2 自家用電気工作物点検報告書(202×年 月 日)参照

3 貯水槽清掃報告書(202×年 月 日)参照

4 学校給食施設換気設備保守点検報告書(202×年 月 日)参照

【様式2】

学校名

番号	点検項目			対象の有無	指摘無し	要是正
換気設備						
1	建築基準法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)					
(1)	機械換気設備	機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む)の外観、性能	給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況			
(2)			各室の給気口及び排気口の取付けの状況			
(3)			風道の取付けの状況			
(4)			給気機又は排気機の設置の状況			
(5)		機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む)の性能	中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(6)	中央管理方式の空気調和設備	空気調和設備の主要機器及び配管の外観	空気調和設備の設置の状況			
(7)			空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況			
(8)		空気調和設備の主要機器の性能	空気調和設備の運転の状況			
2	換気設備を設けるべき調理室(火気使用室)等					
(1)	自然換気設備及び機械換気設備		排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況			
(2)			給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況			
(3)			排気筒及び煙突の断熱の状況			
(4)	機械換気設備		給気機又は排気機の設置の状況			
3	建築基準法第28条第2項(無窓居室)又は第3項(火気使用室)に基づき換気設備が設けられた居室等					
(1)	防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く)		防火ダンパーの取付けの状況			
(2)			防火ダンパーの作動の状況			
(3)			防火ダンパーの劣化及び損傷の状況			
(4)			防火ダンパーの温度ヒューズ			
(5)			連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況			

学校名

番号	点検項目			対象の有無	指摘なし	要是正
排煙設備						
4	建築基準法施行令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室(特別避難階段)、同令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビー(非常用エレベーター)、同令第126条の2第1項に規定する居室等					
(1)		排煙機の外観	排煙機の設置の状況			
(2)			排煙風道との接続の状況			
(3)			排煙出口の周囲の状況			
(4)	排煙機		排煙口の開放と連動起動の状況			
(5)			作動の状況			
(6)		排煙機の性能	電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況			
(7)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(8)			排煙口の周囲の状況			
(9)		機械排煙設備の排煙口の外観	排煙口の取付けの状況			
(10)			手動開放装置の設置の状況			
(11)	排煙口		手動開放装置による開放の状況			
(12)			排煙口の開放の状況			
(13)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(14)			煙感知器による作動の状況			
(15)			排煙風道の劣化及び損傷の状況			
(16)		機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く)	排煙風道の取付けの状況			
(17)			防煙壁の貫通措置の状況			
(18)	排煙風道		排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況			
(19)			防火ダンパーの取付けの状況			
(20)			防火ダンパーの作動の状況			
(21)		防火ダンパー	防火ダンパーの劣化及び損傷の状況			
(22)			防火ダンパーの温度ヒューズ			
(23)			排煙口及び給気口の周囲の状況			
(24)		特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観	排煙口及び給気口の取付けの状況			
(25)			手動開放装置の設置の状況			
(26)		特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能	中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(27)			煙感知器による作動の状況			
(28)		特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く)	給気風道の劣化及び損傷の状況			
(29)	特殊な構造の排煙設備		給気風道の取付けの状況			
(30)		特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観	給気送風機の設置状況			
(31)			給気風道との接続の状況			
(32)			排煙口の開放と連動起動の状況			
(33)			作動の状況			
(34)		特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能	電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況			
(35)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(36)		特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口	吸込口の周囲の状況			

学校名

番号	点検項目	対象の有無	指摘なし	要是正
排煙設備				
5	建築基準法施行令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室(特別避難階段)、同令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビー(非常用エレベーター)			
(1)	特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降口ビーに設ける排煙口及び給気口	排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況		
(2)		給気口の周囲の状況		
(3)	加圧防排煙設備	排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く)	排煙風道の劣化及び損傷の状況	
(4)			排煙風道の取付けの状況	
(5)		給気口の外観	給気口の周囲の状況	
(6)			給気口の取付けの状況	
(7)			給気口の手動開放装置の設置の状況	
(8)		給気口の性能	給気口の手動開放装置による開放の状況	
(9)			給気口の開放の状況	
(10)		給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く)	給気風道の劣化及び損傷の状況	
(11)			給気風道の取付けの状況	
(12)		給気送風機の外観	給気送風機の設置の状況	
(13)			給気風道との接続の状況	
(14)		給気送風機の性能	給気口の開放と連動起動の状況	
(15)			給気送風機の作動の状況	
(16)			電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況	
(17)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況	
(18)		給気送風機の吸入口	吸入口の周囲の状況	
(19)		空気逃し口の外観	空気逃し口の周囲の状況	
(20)			空気逃し口の取付けの状況	
(21)	空気逃し口の性能	空気逃し口の作動の状況		
(22)	圧力調整装置の外観	圧力調整装置の周囲の状況		
(23)		圧力調整装置の取付けの状況		
(24)	圧力調整装置の性能	圧力調整装置の作動の状況		
6	建築基準法施行令第126条の2第1項に規定する居室等			
(1)	可動防煙壁	手動降下装置の作動の状況		
(2)		手動降下装置による連動の状況		
(3)		煙感知器による連動の状況		
(4)		可動防煙壁の防煙区画		
(5)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況		

学校名

番号	点検項目	対象の有無	指摘なし	要是正
----	------	-------	------	-----

排煙設備

7	予備電源			
(1)	自家用発電装置等の状況	自家用発電機室の防火区画貫通措置の状況		
(2)		発電機及び原動機の状況		
(3)		燃料油、潤滑油及び冷却水の状況		
(4)		始動用の空気槽の圧力		
(5)		セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況		
(6)		燃料及び冷却水の漏洩の状況		
(7)		計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況		
(8)		自家用発電装置の取付けの状況		
(9)		自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る)		
(10)		接地線の接続の状況		
(11)	自家用発電装置の性能	電源の切替えの状況		
(12)		始動の状況		
(13)		運転の状況		
(14)		排気の状況		
(15)		コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況		
(16)	直結エンジン	直結エンジンの設置の状況		
(17)		燃料油、潤滑油及び冷却水の状況		
(18)		セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況		
(19)		計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況		
(20)		給気部及び排気管の取付けの状況		
(21)		Vベルト		
(22)		接地線の接続の状況		
(23)	直結エンジンの性能	始動及び停止の状況		

学校名

番号	点検項目	対象の有無	指摘なし	要是正
----	------	-------	------	-----

非常用の照明装置

8	照明器具			
(1)	非常用の照明器具	使用電球、ランプ等		
(2)		照明器具の取付けの状況		
9	電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置			
(1)	予備電源	予備電源への切替え及び器具の点灯の状況		
(2)	照度	照度の状況		
(3)	分電盤	非常用電源分岐回路の表示の状況		
(4)	配線	配電管等の防火区画の貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く)		
10	電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置			
(1)	切替回路	常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況		
(2)		蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況		
11	電池内蔵形の蓄電池			
(1)	配線及び充電ランプ	充電ランプの点灯の状況		
12	電源別置形の蓄電池			
(1)	蓄電池	蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況		
(2)		蓄電池室の換気の状況		
(3)		蓄電池の設置の状況		
(4)		充電器室の防火区画等の貫通措置の状況		
(5)		キュービクルの取付けの状況		
13	自家用発電装置			
(1)	自家用発電装置等の状況	自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況		
(2)		発電機及び原動機の状況		
(3)		燃料油、潤滑油及び冷却水の状況		
(4)		始動用の空気槽の圧力		
(5)		セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況		
(6)		燃料及び冷却水の漏洩の状況		
(7)		計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況		
(8)		自家用発電装置の取付けの状況		
(9)		自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る)		
(10)		接地線の接続の状況		
(11)		電源の切替えの状況		
(12)		始動の状況		
(13)		運転の状況		
(14)		排気の状況		
(15)		コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況		

学校名

番号	点検項目	対象の有無	指摘なし	要是正
----	------	-------	------	-----

給水設備及び排水設備

14 飲料用の配管設備及び排水設備

(1)	飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く)	配管の腐食及び漏水の状況		
-----	----------------------------	--------------	--	--

15 飲料水の配管設備

(1)	飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という)並びに給水ポンプ	給水タンク等(貯湯タンク含む)の腐食及び漏水の状況		
(2)		給水ポンプ(給湯ポンプ含む)の運転の状況		
(3)		給水タンク等の内部の状況		
(4)	給湯設備(循環ポンプを含む)		給湯設備の腐食及び漏水の状況	

16 排水設備

(1)	排水槽	排水漏れの状況		
(2)		排水ポンプの設置の状況		
(3)		排水ポンプの運転の状況		
(4)	排水再利用配管設備(中水道を含む)		雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況	
(5)			消毒装置	
(6)	その他	衛生器具	衛生器具の取付けの状況	
(7)		排水管	排水の状況	
(8)			間接排水の状況	
(9)		通気管	通気管の状況	

【様式3】

写真帳

学校名

No.1	番号				点検部位名称	場所	撮影日
						建物外観	
							備考

No.2	番号				点検部位名称	場所	撮影日
							備考

No.3	番号				点検部位名称	場所	撮影日
							備考

点検結果図(非常用照明位置図)

- ……非常用照明(蛍光灯)
- ……非常用照明(白熱灯)
- ※別型は青色

照度測定実施場所

学校名 _____ NO. _____ E - 1

機器等一覽表(換氣設備)

学校名

No. M - 1

機器等一覧表(排煙設備、給水及び排水設備)

点検番号	点検項目	設置場所	機器名
換気設備 1-(5)	中央管理方式による監視		
中央管理方式による空気調和設備 1-(6)			
排煙設備 4-(1)	排煙機		
4-(9)	排煙口		
6-(4)	可動防煙壁		
15-(1)	給水タンク等		
15-(2)	ポンプ類		
給水設備 15-(4)	給湯設備		

点検番号	点検項目	設置場所	機器名
15-(4)	給湯設備		
給水設備 16-(1)	排水槽		
16-(4)	雑用水タンク、ポンプ等		
16-(8)	間接排水		
排水設備 16-(8)			

学校名

No.

M-

点検結果図(12条点検対象防火ダンパー位置図)

● 点検対象防火ダンパー位置

学校名	NO.	M -
-----	-----	-----

点検結果図(換気設備、排煙設備、給水及び排水設備)

学校名	NO.	M-

12条点檢報告書要是正內容一覽【小學校】設備

異常の有無記入例

○：有

一:なし ※なしの場合は以降記入必要なし

【資料1-2】

報告書の作成要領

12条点検の成果品は、次のとおりまとめる。

1 点検報告書は、学校ごとに作成する。

2 点検表（配布物）のまとめ方。

(1) 建築物と建築設備に分けて作成する。

(2) 点検表（配布物）は小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に分け、区ごとにまとめる。また、区ごとに学校の調査番号順にリストを作成し、学校ごとにホチキス止めにする。


3 電子データのまとめ方

(1) データのフォルダ構成は、図1のとおりとする。

(2) 点検報告書のファイル名は、

「2021_設備_学校名.「.xlsx」とする。（図1の③）

(3) データのファイルはサイズが大きすぎないよう、適切なサイズにまとめる。



※ 中・高・支援学校共にフォルダ構成は一緒。

図1 12条点検報告書の電子データの構成