

# 現場説明書の質問に対する回答書

令和3年10月14日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社  
設備課長

工事名 六浦小学校給水管改修工事

工事場所 金沢区六浦三丁目11番1号

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	図面M-08屋外、1階平面図（改修後）には複式逆止弁75（BOX共）メーター伸縮継手75共、及び図面M-28プール系統量水器廻り平面図（改修前・改修後）には複式逆止弁50（BOX共）メーター伸縮継手50GV50x2共の記載がありますが、設計書8頁 屋外直結給水系統 給水設備 細目別内訳には該当する項目がありません。どの様に積算計上されているかご教示願います。	屋外直結給水系統 給水設備 細目別内訳 給水引込工事 50A及び75Aに含まれています。
		以上