

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター救急棟東西面外壁改修その他工事		
契 約 番 号	23-2008	開 札 日	令和5年4月13日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第二課 建築第三係	工事担当部署連絡先	045-641-3122

No.	申立ての内容	回 答
1	<p>1 外壁改修工事、タイル目地シーリング：変成シリコン系（MS-2）25×20の単価2,210円は高いように思われます、今年度公表ありました他物件の変成シリコン（MS-2）25×15の単価800円からしても、かなり割高ですのでご確認お願いいたします。 $2,525\text{m} \times 2,210 = 5,580,250\text{円}$ $2,525\text{m} \times 850 = 2,146,250\text{円}$ですと3,434,000円高いようです。</p> <p>2 外壁改修工事、タイル目地シーリング（PC板ジョイント）：変成シリコン系（MS-2）30×20+ポリウレタン系（PU-2）30×20の単価4,930円についても今年度公表ありました他物件の単価と比較して2倍以上の割高になっているようですのでご確認お願いいたします。</p>	<p>1 タイル目地シーリング：変成シリコン系（MS-2）25×20の単価については、本工事の積算において採用している共通単価（RIBC）にないため、公共建築工事積算研究会が発行している歩掛を採用して、単価を作成しています。（経済調査会発行の歩掛も、同様の歩掛。） 公共建築工事積算研究会：表RA-9-8【市】 経済調査会：表・建・9-12 単価は2,210円です。</p> <p>2 タイル目地シーリング（PC板ジョイント）：変成シリコン系（MS-2）30×20+ポリウレタン系変成シリコン系（MS-2）30×20についても、上記同様に単価を作成しています。 単価は4,930円です。</p>

入札の取扱い	<p>違算はありませんでしたので、当該入札を有効とし、事務の手続きを継続します。</p>
--------	--