質問回答書

令和6年3月28日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社 営繕第一課長

件 名 奈良保育園乳児室床改修その他工事(建築・機械)

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質	問		口	答	
1	取付方法に付いて、 75*75*6(長さ190)を に取付けますが 設計書P9 天井工事	C-100*50*20*2.3 の アングルピース L- を梁の上下、柱の両面 : 改修欄 天井下地受鉄 ス(計34.7m)はアング しょうか。	その通りです。			
						以上