質問回答書

令 和 6 年 3 月 21 日

入 札 参 加 者 様

公益財団法人　横浜市建築保全公社
営 繕 第 一 課 長

件　名　　仲尾台中学校屋上改修その他工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質　　問	回　　答
1	直接仮設工事にﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)　25t吊りとありますが　かなり搬入路が狭いようですが、25tﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの搬入は可能なのでしょうか。	搬入は可能です。
2	ｾﾊﾟﾚｰﾄ型ｴｱｺﾝ屋外機取外し・再取付のｴｱｺﾝ容量を教えて下さい。	4.0kWでみています。
		以　上