

# 質問回答書

令和7年7月10日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社  
電気設備課長

件名 神大寺小学校ほか1校非常放送設備改修工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	神大寺小学校の非常放送アンプに関して設計書には「360W 10回線」と記載がありますが、図面の仕様では「240W 10回線」となっております。「360W」「240W」どちらを調達すればよろしいでしょうか。	360Wで調達をしてください。