

質問回答書

令和7年7月10日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
宮 繕 第一課長

件 名 菊名池公園プール改修その他工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	設計書にある「プール等塗替え下地調整」RA種ブラスト工法において積算上の既存塗膜厚は1.0mm程度と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
		以 上