

# 質問回答書

令和7年9月11日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社  
電気設備課長

件名 川和東小学校ほか1校照明LED化改修工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	設計書5ページにLEDダウンライト(エコパワフル型)DW08U埋込型位相調光スイッチ共の記載がありますが、LED器具一覧表に対象となる公共型番等仕様の記載がございません。仕様等をご教示頂けますでしょうか。	仕様はダウンライト(エコパワフル型)DW08U埋込型位相調光スイッチ共のLED球100W相当になります。
		以 上