

# 質問回答書

令和8年4月9日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社  
宮 繕 第二課長

件 名 岩崎小学校ほか1校教室等断熱化改修工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

|   | 質 問  | 回 答   |
|---|--|---|
| 1 | 現地調査費は 建築経費外と考えてよろしいでしょうか？   | 調査設計費は、共通仮設費率・現場管理費率・一般管理費等率の対象外です。   |
| 2 | 天井断熱材グラスウール200 20kg/m <sup>3</sup> ですが 私が見る限りでは 旭ファイバーグラス アクリアR57 となりそうですが 使用材料はこの類似品と思ってよろしいでしょうか？                          | A-02(1)、A-02(2)の図示のとおり、「グラスウール厚さ200mm程度 熱抵抗値5.7m <sup>2</sup> ・K/W以上 ※旭ファイバーグラス株式会社 アクリアR57 GWHG20-35 同等品」です。 |
| 3 | 断熱材グラスウール200 20kg/m <sup>3</sup> ですがこの先40%近く上がるような話を仕入れ先で聞きました。本工事は2025年資材資料を積算に使用しているようですが 材料費が急な値上がりのあった場合 対応お願いできるのでしょうか？ | 仮定の質問にはお答えできませんが、想定される状況が実際に生じる場合は協議が可能と考えます。<br><br>工事請負約款に基づき対応いたします。                                       |
|   |  | 以 上   |