

質問回答書

令和8年4月9日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
電気設備課長

件名 南部市場水産棟受変電設備等改修工事(その1)

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	変圧器など重量物搬出入に関する詳細資料はありますか。 例として、櫓やラフタークレーン車が必要など	図面に記載のとおりです。 2tユニック車の使用と人力での搬入になります。
		以上