

質問回答書

令和8年4月9日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
宮 繕 第二課長

件 名 舞岡中学校ほか1校教室等断熱化改修工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	現地調査費は 建築経費外と考えてよろしいでしょうか？	調査設計費は、共通仮設費率・現場管理費率・一般管理費等率の対象外です。
2	天井断熱材グラスウール200 20kg/m ³ ですが 私が見る限りでは 旭ファイバーグラス アクリアR57 となりそうですが 使用材料はこの類似品と思ってよろしいでしょうか？	A-02(1)、A-02(2)の図示のとおり、「グラスウール厚さ200mm程度 熱抵抗値5.7m ² ・K/W以上 ※旭ファイバーグラス株式会社 アクリアR57 GWHG20-35 同等品」です。
3	断熱材グラスウール200 20kg/m ³ ですがこの先40%近く上がるような話を仕入れ先で聞きました。本工事は2025年資材資料を積算に使用しているようですが 材料費が急な値上がりのあった場合 対応お願いできるのでしょうか？	仮定の質問にはお答えできませんが、想定される状況が実際に生じる場合は協議が可能と考えます。 工事請負約款に基づき対応いたします。
		以 上