

質問回答書

令和8年6月25日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
宮 繕 第一課長

件 名 西中学校個別支援教室改修その他工事(建築・電気・機械)

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	設計書P39 換気設備 断熱工事 1式について見込んでいる内訳をお教えてください。	M-06図及びA-16図に表記の通り150φ RW50t巻を見込んでいます。
		以 上